


◎壁凡例		◎仕上り(実寸)を示す部分の凡例	
1時間耐火 LGS 100型 (90型) t=12.5 t=12.5	1時間耐火 LGS 100型 (90型) t=12.5 t=12.5	2時間耐火 LGS 120型 (65型) t=15+15 t=15+15	2時間耐火 LGS 120型 (65型) t=15+15 t=15+15
<ul style="list-style-type: none"> ○: 仕上げ (実寸) ■: 塗装・クロス(厚みのないもの) *: ケイカル板 t=6 +k: ケイカル板 t=6 +g: グラスウール 3.2kg/m³ +r: ガラスクロス押え t=6.0 +s: GB-S t=1.2.5 +h: GB-H t=9.5 +A: アルミパネル t=3 +木: 天然木不燃板 t=6 +ゴ: カーガラス t=5 (厚み5.5mm) +厚: アルミダンク厚み(3.5mm) 		<ul style="list-style-type: none"> ... 今箇工事 範囲外を示す 室名 室内消火栓 床仕上げ面より 床仕上げ面の高さ差 天井高 	
◎下地種別		◎下地種別	
<ul style="list-style-type: none"> ○: 下地種別 □: LGS配管方法 L: LGS R: R S: 鉄骨 W: 木軸 A: ALC E: ECP 無: 無し 		<ul style="list-style-type: none"> ○: 下地種別 □: LGS配管方法 L: LGS R: R S: 鉄骨 W: 木軸 A: ALC E: ECP 無: 無し 	
◎ボード種別		◎ボード種別	
<ul style="list-style-type: none"> 無: GB-R せっこうボード 不: GB-NC F: GB-F 強化せっこうボード H: GB-H 硬質せっこうボード S: GB-S シー: シーリングせっこうボード K: ケイカル板 P: 全般 ▲: ボード範囲 無: 両面張り・スラブまで S: 片面張り T: 天井まで 尺: 床仕上げ面より1,800まで S T: 片面張り・天井まで 		<ul style="list-style-type: none"> 無: GB-R せっこうボード 不: GB-NC F: GB-F 強化せっこうボード H: GB-H 硬質せっこうボード S: GB-S シー: シーリングせっこうボード K: ケイカル板 P: 全般 ▲: ボード範囲 無: 両面張り・スラブまで S: 片面張り T: 天井まで 尺: 床仕上げ面より1,800まで S T: 片面張り・天井まで 	
◎壁凡例		◎壁凡例	
<ul style="list-style-type: none"> 無: 無し G: グラスウール 2.4kg/m³ 充填 		<ul style="list-style-type: none"> 無: 無し G: グラスウール 2.4kg/m³ 充填 	



横浜市建築局		工事名	新市庁舎低層部内装工事
年月日	平成31年3月	縮尺	A1 1:40 A3 1:80
設計者	竹中工務店	図面名称	平面詳細図
図面番号	3F-13	図面番号	3F-13

