

都市計画法第32条協議（道路）図書のチェックシート

維持課指導係  
参考資料

開発基準	<input type="checkbox"/>	33条技術基準に適合した計画となっている また、その内容について建築局宅地審査部と調整している
道路計画平面図	<input type="checkbox"/>	幅員（道路幅員、隅切り長、転回広場の形状）を基準通り表示している
	<input type="checkbox"/>	認定番号、既存道路勾配、道路延長を表示している
	<input type="checkbox"/>	隅切り部の内勾配を表示している
	<input type="checkbox"/>	道路自費工事に関して、事前に土木事務所と調整した上で表示している
	<input type="checkbox"/>	切り下げ位置、高さは「自動車乗入れ施設の施行に関する基準」に適合した形状で表示している
	<input type="checkbox"/>	移設する電柱位置（道路幅員6.5m以下・歩道幅員2.5m未満には不可、既存道路も該当）を表示している
	<input type="checkbox"/>	道路排水施設の種別（ex:L型タイプ6、LUタイプ1など）を表示している
	<input type="checkbox"/>	歩道がある交差点部には、車止め・点状ブロック等が配置されている
	<input type="checkbox"/>	道路内で水が溜まるような箇所はない
	<input type="checkbox"/>	下法がある場合、安全施設の位置・構造・高さ等を表示している
	<input type="checkbox"/>	安全施設（ガードレール・フェンス・車止め・視線誘導標等）を必要な箇所に表示している
	<input type="checkbox"/>	道路関係仕様を平面図に記載してある  <b>道路関係仕様</b> ・横浜市が管理することとなる道路については、「土木工事共通仕様書」及び「土木工事施工管理基準（道路・交通政策局）」に準拠すること。 ・再生材は横浜市指定プラントを使用すること。 ・コンクリートの水セメント比は、有筋で55%以下、無筋60%以下とすること。 ・引込管敷設時の道路施設は、撤去・復旧を行うこと。 ・舗装の復旧範囲については、土木事務所の指示によること。 ・電柱類等の移設は、舗装復旧前に行うこと。 ・横断グレーチング、集水樹の蓋は「細目・ボルト締め」とすること。 ・計画変更があった場合は、事前に変更手続きを行うこと。 ・道路帰属部分は舗装前に、路盤検査（中間）を受けること。 ・新設境界標の設置については、「開発行為（帰属）に伴う新設境界標の選定について」（道路台帳図（SXFデータ）作成・補正の手引きに記載）に準拠するとともに、道路調査課の指示によること。
	道路縦断面図	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		勾配変移箇所には縦断曲線の長さを表示している
<input type="checkbox"/>		取付け部の既存道路の勾配も表示している
<input type="checkbox"/>		LEVEL区間は設けていない（縦断曲線部は可）
<input type="checkbox"/>		終端部に緩勾配を配置している
道路標準断面図	<input type="checkbox"/>	舗装形態・拡幅状況別の断面図を表示している（事業主管理・公道拡幅部・2.25m拡幅部・既存道路など）
	<input type="checkbox"/>	舗装構成・厚さ・横断勾配を表示している（既存道路は土木事務所に確認）
	<input type="checkbox"/>	下法がある場合、安全施設の位置・構造・高さ等を表示している
	<input type="checkbox"/>	道路排水施設の種別（ex:L型タイプ6、LUタイプ1など）を表示している
	<input type="checkbox"/>	民地側の地盤高を表示している
構造図	<input type="checkbox"/>	擁壁の位置（底版含む）を表示している
	<input type="checkbox"/>	「道路構造物標準図集」を使用している（図集のものは添付不要） <input type="checkbox"/> 図集以外を使用する場合、構造図を添付している
占用物件計画図	<input type="checkbox"/>	「横浜市道路占用許可基準」に適合した計画となっている
	<input type="checkbox"/>	地上地下既存も含めて（特に電柱に注意）、表示をしている
排水計画平面図	<input type="checkbox"/>	排水協議済みのものを添付している
	<input type="checkbox"/>	構造物等の名称の表示している
	<input type="checkbox"/>	道路排水施設に流れる方向（矢印）を表示している
その他	<input type="checkbox"/>	階段がある場合、詳細図を添付している
	<input type="checkbox"/>	図面ごとの相違がない（整合性がとれている）

※ 協議図書提出前に、事前のチェックをこのシートにて行ってください。

※ 添付図書の順番及び着色は、「開発行為に伴う道路に関する手続き要綱」に従ってください。