

(仮称) 北仲通北地区 B-1 地区新築工事
環境影響評価準備書に関する指摘事項等一覧 (概要)

■事業計画について

項目	No.	指摘、質問事項等	事業者の説明等	取り扱い
事業計画	A-1	方法書より、建築物の最高高さが低くなった理由を教えてください。 [11/7 審査会]	設計上の変更です。 建物の外観や景観等も検討した上で今の形態にしています。 [11/7 審査会]	説明済 [11/7 審査会]
緑化計画	A-2	記載された緑化率には、屋上緑化も含まれていますか。 [11/7 審査会]	本事業の緑化率 14.87%は、約 1,850 m ² になります。そのうち地上面で 1,250 m ² 、屋上面で 600 m ² とることを検討しています。 [11/7 審査会]	説明済 [11/7 審査会]
	A-3	外来種への配慮が記載されていますが、屋上は粗放的な環境になりやすいので、管理の仕方を踏まえて緑化計画を検討するとよいと思います。 また、北側は日影になりますが、暗い環境にならないよう配慮して緑化されるといいと思います。 [11/7 審査会]	引き続き、具体的な配置等の検討をしていきます。 [11/7 審査会]	説明済 [11/7 審査会]
施工計画	A-4	市長意見にもある、工事用車両の待機スペースの確保についての考えを教えてください。 [11/7 審査会]	施工ヤード内に、少なからず待機スペースを設ける予定です。 [11/7 審査会]	次回以降、説明予定
	A-5	安全教育だけでは、どこかで待機しなければならないことが必ず起きますので、施工ヤード内にも待機スペースを設けてください。 [11/7 審査会]		

■環境影響評価項目について

項目	No.	指摘、質問事項等	事業者側の説明等	取り扱い
温室効果 ガス	1-1	住宅共用部の電力利用のうち、太陽光発電の利用割合はどれくらいですか。 [11/7 審査会]	電力利用の全て賄うことは想定していません。太陽光発電の規模については、検討・検証段階のため、利用割合は現状では答えられません。	次回以降、説明予定
	1-2	設置位置は、低層棟ですか。高層棟ですか。 [11/7 審査会]	位置について、屋上緑化や設備機器等との取り合いがあり検討中です。	
	1-3	太陽光発電で、温室効果ガスをどれくらい削減できるものと考えていますか。 [11/7 審査会]	数値については整理して、補足説明します。 [11/7 審査会]	
	1-4	準備書の数値は、太陽光発電の使用を考慮した予測結果ですか。 [11/7 審査会]	予測には含めていません。 [11/7 審査会]	
生物 多様性				
廃棄物・ 建設発生土	6-1	リサイクル率について、目標を設定していますか。 [11/7 審査会]	設定していません。 [11/7 審査会]	次回以降、説明予定
	6-2	例えば、予測に用いているペットボトルのリサイクル率が52%などというのは非常に低いです。環境保全措置として、具体的な目標を設定し、具体的な措置がなされるとよいです。 [11/7 審査会]	リサイクル率は平均値で予測していますが、実際にはそれ以上の割合が見込めると考えています。事後調査で報告したいと考えています。 [11/7 審査会]	
大気質	7-1	環境基準等についての記載は、一般の方にも誤解のないように正しく記載してください。 [11/7 審査会]	承知しました。 [11/7 審査会]	説明済 [11/7 審査会]
土壌	9-1	汚染土壌について、掘削除去をする場合に発生する土量の試算値があれば教えてください。 [11/7 審査会]	掘削除去の量は、まだ把握をしておりません。現在、関係機関と調整を図っています。 [11/7 審査会]	次回以降、説明予定
	9-2	最大で掘削した場合の、汚染土壌の搬出量の試算をされるべきではないかと思えます。 [11/7 審査会]	整理して、回答します。 [11/7 審査会]	
	9-3	既存の土壌汚染調査及び改良工事を行ったのは今回の事業主ですか。 [11/7 審査会]	前の事業主です。 [11/7 審査会]	説明済 [11/7 審査会]
	9-4	一部だけ汚染土壌が残っている理由を教えてください。 [11/7 審査会]	敷地の建ぺい率から、建物が建つだろうというところは掘削除去しています。護岸側は、建物は建たないだろうということで汚染を残置しています。 [11/7 審査会]	説明済 [11/7 審査会]

	9-5	過去に汚染があり、汚染が残置されているため、形質変更の届出をすると、指定区域の指定の可能性もありますが、どのような対応を予定していますか。 [11/7 審査会]	関係部署に相談して、土壤汚染対策法第4条に基づく届出を提出します。おそらく汚染が残置できる形質変更時要届出区域の指定を受けると考えています。掘削する際は土壤汚染対策法に基づいて掘削運搬を行うことになると考えています。 [11/7 審査会]	説明済 [11/7 審査会]
	9-6	汚染が明らかになっている北側の土壌は、入れ替え及び掘削除去をせざるを得ないと推測されます。本事業として詳細な対策及び取組を、可能な限り評価書に記載する必要があります。 [11/7 審査会]	検討します。 [11/7 審査会]	次回以降、説明予定
	9-7	鉛の含有量が高いため、人為由来と考えられます。自然由来を強調しない記載が良いと思います。 [11/7 審査会]	汚染の濃度と深さについて、整理します。 [11/7 審査会]	
	9-8	土壌で、今後整理する内容等については、審査会に補足資料を提出してください。 [11/7 審査会]		
騒音	10-1	地上31mにおいて、東側の地点で影響が1番大きくなるという予測結果の根拠として、騒音の分布を教えてください。 [11/7 審査会]	高さ別の騒音計算を行っていますので、地上31mのコンター図を用いて、補足説明を行います。 [11/7 審査会]	説明予定 (補足資料3) [11/30 審査会]
振動				
地盤	12-1	既存の護岸が、地震時に側方流動する可能性について検討されていますか。 [11/7 審査会]	護岸の造成工事の図面をもとに、回答します。 [11/7 審査会]	説明予定 (補足資料5) [11/30 審査会]
電波障害				
日影				
風害	17-1	風洞実験の結果で、ケース2と4の超過頻度が同等と判断した根拠となる文献はありますか。 [11/7 審査会]	評価に結びつけている文献はなく、あくまでも相対的に比較しました。 [11/7 審査会]	説明済 [11/7 審査会]
安全 (浸水)				
地域社会	19-1	事後調査の項目に、路上待機駐車を防止する観点から、路上の待機車両の台数の調査を加える検討をしてください。 [11/7 審査会]	承知しました。 [11/7 審査会]	説明済 [11/7 審査会]
	19-2	人口が増えますが、教育機関への通学や通勤、及び病院への通院等に、どのような影響があるかが、評価に含まれていますか。 [11/7 審査会]	歩行者交通量の評価に用いているサービス水準の定義も含めて、次回ご説明します。 [11/7 審査会]	説明予定 (補足資料4) [11/30 審査会]

この資料は審査会用に作成したものです。審査の過程で変更されることもありますので、取扱にご注意願います。

景観	20-1	立体構造や色彩などのファザードについて、検討されている状況を教えてください。 [11/7 審査会]	次回、ご説明します。 [11/7 審査会]	説明予定 (補足資料1) [11/30 審査会]
	20-2	地点 No. 30 の評価について、記載内容に違和感があります。他の視点からの記載はできませんか。 [11/7 審査会]	元々の整備計画に記載されている内容は維持されていると考えて、記載しています。 [11/7 審査会]	説明予定 (補足資料2) [11/30 審査会]

以上