

(仮称) 横浜市中区海岸通計画  
第 2 分類事業判定届出書に関する指摘事項等一覧

項目	指摘、質問事項等 (概要)	事業者の説明等 (概要)	取り扱い
判定手続について	本日のスライド説明資料は公開されますか。 [10/11 審査会]	公開されます。 [10/11 審査会 (事務局)]	説明済 [10/11 審査会]
廃棄物・建設発生土	具体的に掘削土を減らす手法を示してください。 [10/11 審査会]	地下 1 階までとし、あまり地下を掘らない計画です。 [10/11 審査会 (事業者)]	説明済 [10/11 審査会]
大気質	光化学オキシダントは環境基準に適合していないのですか。 [10/11 審査会]	光化学オキシダントが適合していないのは、計画区域周辺に限ったことではなく、全国的な広域的現象です。 [10/11 審査会 (事業者)]	説明済 [10/11 審査会]
日影	幼稚園、小中学校、住宅等への影響を説明してください。 [10/11 審査会]	幼稚園、住宅は 2 時間以内であり、小中学校はありません。 [10/11 審査会 (事業者)]	説明済 [10/11 審査会]
風害	防風対策を行わない場合の計算結果はありますか。 [10/11 審査会 (質疑)]	防風対策を行わない場合、防風植栽を行った地点の付近に、ランク 4 が 1 地点出現しました。そこで、1 本の常緑・高木で防風植栽を行い、ランク 4 の出現をなくしました。 [10/11 審査会 (事業者)]	説明済 [10/11 審査会]
	樹木の種類等について、防風対策の効果が確実に得られる手法ですか。 [10/11 審査会 (質疑)]	常緑・高木の対策木で、落葉樹より季節変動はありません。 [10/11 審査会 (事業者)]	説明済 [10/11 審査会]
地域社会	あまり地下を掘削しない計画とのことですが、工事中の交通混雑も回避できますか。 [10/11 審査会 (質疑)]	交差点処理の検証は未実施ですが、相対的な比較で車両を極力抑えることを考えています。 [10/11 審査会 (事業者)]	説明済 [10/11 審査会]
	近隣に幼稚園等があります。具体的に仮設歩道を設置する箇所を教えてください。 [10/11 審査会 (質疑)]	警察との相談によりますが、計画区域南西側の県警に近い箇所と、北側の海側で細街路あたりの箇所が、工事車両の出入口になるかと思えます。 [10/11 審査会 (事業者)]	説明済 [10/11 審査会]
文化財	歴史的建造物の横浜郵船ビルについて、保全する大部分とは、具体的にどの様なことですか。 [10/11 審査会 (質疑)]	外観については、基本的に大きく削ることは一切なく、あまり手を加えずに、ほぼ現状のまま残すことを検討しています。 [10/11 審査会 (事業者)]	補足説明 [本日]

※ 10 月 11 日に御欠席された委員には、10 月 11 日資料の確認を別途得ています。