

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和4年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
1	日産自動車株式会社横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	2.5t	新設	R4.11.17	0.066	1	
			アルミ溶解炉	4.0t	新設	R4.11.18	0	1	
			アルミ溶解炉	1.2t	新設	R4.5.16	0.00000060	1	
			アルミ溶解炉	1.2t	新設	R4.5.12	0	1	
2	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	4号焼却炉	≧4t	既設	—	—	1	令和4年度 未稼働
			5号焼却炉	≧4t	新設	R4.8.4	0.00000078	0.1	
			No.1燃料化炉	≧4t	新設	R4.6.2	0.000011	0.1	
			新1号焼却炉	≧4t	新設	R4.8.18	0.00010	0.1	
3	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≧4t	既設	R4.6.30	0.0046	1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	R5.2.13	0.0035	1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	R4.10.3	0.00064	1	
4	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≧4t	既設	—	—	1	令和4年度 未稼働
			2号焼却炉	≧4t	既設	—	—	1	令和4年度 未稼働
			3号焼却炉	≧4t	既設	—	—	1	令和4年度 未稼働
5	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≧4t	既設	R4.7.22	0.00081	1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	R4.9.28	0.00000063	1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	R4.11.8	0.000036	1	
6	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≧4t	既設	R4.7.25	0.000000045	0.1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	R4.9.16	0.00000030	0.1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	R4.7.26	0.000000075	0.1	
			灰溶融炉	2~4t	既設	—	—	—	灰溶融炉で排ガス無し
7	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	3号焼却炉	≧4t	既設	—	—	1	令和4年度 未稼働
			4号焼却炉	≧4t	既設	R4.10.31	0.00017	0.1	
			新1号焼却炉	≧4t	新設	R4.10.19	0.00010	0.1	
			No.1燃料化炉	≧4t	新設	R4.10.25	0	0.1	

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和4年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
8	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	R4. 10. 11	0. 0062	1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	R4. 9. 8	0. 00032	1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	R4. 9. 9	0. 0092	1	
9	J & T環境株式会社横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	R4. 4. 27	0. 00085	0. 1	
						R4. 10. 19	0. 00013		
			焼却炉	<2t	新設	—	—	—	灰溶融炉で排ガス無し
10	ダイシン産業株式会社第2クリーンセンター	瀬谷区北町12-1	焼却炉1	2~4t	新設	—	—	1	令和4年度 未稼働
			焼却炉2	2~4t	新設	—	—	1	令和4年度 未稼働
11	株式会社デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2~4t	既設	R4. 7. 2	0. 51	5	
						R4. 12. 3	0. 20		
12	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	R4. 11. 18	0. 00075	10	
13	三友プラントサービス株式会社横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	R4. 9. 15	0. 027	10	
14	株式会社シンシア横浜事業所	金沢区幸浦1-10-4	焼却炉1	≥4t	新設	R4. 6. 2	0. 011	0. 1	
						R4. 10. 25	0. 00097		
			焼却炉2	≥4t	新設	R4. 6. 3	0. 00032	0. 1	
R4. 10. 26	0. 0014								
15	アイテックグリーンパーク横浜	金沢区福浦1-15-1	焼却炉	2~4t	新設	R4. 6. 10	0. 0080	1	
16	明発工業株式会社	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
17	横浜綿布工業株式会社	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	R4. 6. 29	0. 23	10	
18	程ヶ谷カントリークラブ株式会社	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	R4. 12. 20	0. 21	10	
19	早川木材株式会社	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
20	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	R5. 1. 19	0. 52	10	
			焼却炉	<2t	新設	—	—	5	令和4年度 未稼働
21	宗教法人 持明院	金沢区富岡東5-8-34	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
22	株式会社松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和4年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
23	有限会社大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
24	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
25	有限会社ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
26	株式会社キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
27	株式会社半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
28	株式会社半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
29	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉A	<2t	既設	R4.12.20	0.12	10	
			焼却炉B	<2t	既設	R4.12.20	0.024	10	
30	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
			焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
31	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
32	有限会社久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
33	有限会社関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
34	JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設	—	—	5	令和4年度 未稼働
35	横浜観光土地株式会社磯子カンツリークラブ	磯子区洋光台6-43-24	焼却炉	<2t	既設	R5.3.3	2.8	10	

(注) この表についての御意見、お問合せ先；環境創造局大気・音環境課大気担当(電話671-3843)