

浸水被害軽減効果一覧

令和8年6月12日 レベル3大雨警報（浸水害）

下水道施設名	行政区	排水方式	施設容量 (m³)	貯留量 (m³)	貯留率 (%)
① 新羽末広幹線	港北、鶴見	ポンプ排水	410,000	3,392	1%
② 小机千若雨水幹線	緑、神奈川	ポンプ排水	256,000	63,215	25%
③ 新羽調整池	港北	ポンプ排水	89,000	1,000	1%
⑥ 飯島雨水調整池	栄	ポンプ排水	15,600	170	1%
⑦ 蒔田雨水調整池	南		22,000	300	1%
⑧ 江川雨水調整池	都筑		17,000	230	1%
⑨ たちばなの丘雨水調整池	旭		7,000	1,200	17%
⑩ 金井雨水調整池	栄		6,000	980	16%
⑪ 長津田地区東雨水調整池	緑		54,000	8,270	15%
⑫ 長津田地区西雨水調整池	緑		19,000	1,370	7%
⑬ 相沢雨水調整池	瀬谷		56,000	2,130	4%
⑮ 獅子ヶ谷雨水幹線	鶴見		6,500	20	0%
⑱ 万世雨水幹線	中、南		21,000	510	2%
⑳ 初音雨水幹線	南		7,500	50	1%
合 計			—	82,837	—

河川施設名	行政区	排水方式	施設容量 (m³)	貯留量 (m³)	貯留率 (%)
① 鳥山川遊水地	神奈川	ポンプ排水	44,000	850	2%
合 計			—	850	—
総 計			—	83,687	—

25mプールで換算： **224** 杯分を貯留

※25mプール容量イメージ：幅15m×深さ1m×長さ25m=375m³

- 1 ポンプ排水方式の下水道施設については、最下流のポンプ施設による吐出量を集計した値を記載しています。
また、ポンプ排水を行いながら貯留しているため、貯留容量を超える値になる場合があります。
ポンプ排水方式の河川施設については、対象期間内に排水作業を実施し、複数回貯留した場合は、行を分けて記載します。
- 2 その他の排水方式については、ピーク水位の計測結果から算出した貯留量を記載しています。
※上記1、2の算出方法による値のため、浸水被害低減量は参考値です。
- 3 貯留実績があった施設のみ貯留量を記載しています。