

公共施設EV充電ステーション事業 提案募集 質問回答書

下記のとおり、質問に対し回答します。

No.	質問	回答
1	候補地(2)について、特に舗装などの基盤工事内容は要綱に見受けられなかったが必須か。また必須である場合、市が予算を確保する想定はあるか。	候補地(2) 金沢区の舗装など基盤整備工事は提案書の内容*によるものとします。 *舗装を含む充電スペースの構造、充電器及び駐車枠の配置設計等。 また、予算確保については募集要項13(4)、【別紙2】実施条件3(2)、【別紙4】役割分担表のとおりです。
2	候補地(3)について、平面図に寸法の記載がないが、およその寸法を開示いただくことは可能か。	候補地(3) 都筑区の平面図の寸法は概ね記載されていますが、下記の平面図を参考としてください。
3	候補地(3)について、急速充電器の撤去と記載があるが、基礎、バリカー、背後の開閉器盤など撤去はどの範囲に及ぶか。*既設の基礎などを流用する余地はあるか。	候補地(3) 都筑区の急速充電器の基礎、バリカーは提案書の内容を考慮し、再利用の場合は協議により決定します。 また、新規電気引き込みを予定しているため、充電器、外灯、幹線分岐・中継用開閉器箱、および既存配線は、本市において撤去予定です。

候補地(3) 平面図

