

工事説明会における質疑応答及びご意見

(令和8年8月6日、8日)

1 質問・回答

Q1 道路の舗装はどのようなのか。

道路舗装は、雨天時の排水性や走行環境の向上を目的として、排水性舗装（高機能舗装）を採用する予定です。

Q2 自転車はどこを走行することになるのか。

自転車通行空間を整備する計画です。自転車の通行方法については、道路交通法に基づき利用していただくこととなります。

Q3 3号交差点に信号機は設置されるのか。

現時点で3号交差点に信号機を設置する予定はありませんが、交通安全対策として、市道180号線側に一時停止の規制を行います。

Q4 三ツ境下草柳線の間中部に横断歩道はできないのか。

中間部への横断歩道設置については、地域の皆様からご要望をいただいておりますが、現時点で設置の予定はありません。

Q5 道路ができると商業施設はできるのか。

沿道には商業施設の立地が可能な用途地域が含まれていますが、土地利用や建築計画は土地所有者等の判断によります。

Q6 街路樹や植栽は誰が管理するのか。

道路完成後（管理移管後）瀬谷土木事務所が適切に維持管理を行います。工事期間中（管理移管前）は二ツ橋北部土地区画整理事務所において管理を行います。

Q7 東野第二公園前の階段にスロープは設置できないのか。

スロープ設置の検討を行いました。地形条件により急勾配となってしまう等、必要な安全性を確保することが困難となるため、階段のみを整備する計画です。

2 ご意見

説明会では、交通安全対策の充実、交差点の安全性、街路樹の維持管理、道路開通後の利便性、交通量の増加に対する懸念、児童の安全確保などに関するご意見をいただきました。いただいたご意見については、関係機関と共有し、今後の参考とさせていただきます。