令和８年 10 月

横浜市資源循環局

保土ケ谷工場再整備事業　新築工事説明会

において頂いたご意見・ご質問に対する本市の見解・回答について

1　住民説明会の開催状況

日時	場所	参加人数
10 月 9 日(金)	実習展示室 （環境活動支援センター内）	17 名
10 月 10 日(土)		

2　頂いたご意見・ご質問とそれに対する本市の見解・回答

保土ケ谷工場再整備事業　新築工事説明会において、地域の方々から、様々なご意見・ご質問を頂きました。頂いたご意見・ご質問の要旨と、それに対する本市の見解・回答を以下にお示しします。

(1)　事業概要について

ご意見・ご質問の要旨	本市の見解・回答
横浜市内のごみ処理の今後の計画について、教えてほしい。	現状、4 つの工場（鶴見工場、金沢工場、旭工場、都筑工場）が稼働しています。このうち、旭工場は、令和９年度末で休止する予定です。また、保土ケ谷工場の稼働後は、最も老朽化が進んでいる都筑工場が休止する予定であるため、将来的には、3 つの工場（保土ケ谷工場、鶴見工場、金沢工場）でごみの処理を行っていく計画です。
EV 車を活用した地域防災拠点への電気供給について、充電に使用する EV 車は、非常時のみ配置されるのか、それとも平時から工場内に配置されるのか教えてほしい。	EV 車は、バッテリーとしての活用を考えており、災害による停電時には、EV 車にコンセントを差して電気を供給することを想定しています。そのため、現時点では、平時から EV 車を配置することはイメージしていませんが、将来的には、現在使用している業務車（公用車）が EV 車に置き換わる可能性はあります。
大規模災害時でも工場が稼働しているとのことだが、煙突が倒壊することはないのか。また、万が一、煙突が倒壊した場合の影響範囲は、確認しているのか。	煙突は、通常の設計でも震度７の地震に耐えられる構造としていますが、保土ケ谷工場では、さらに設計時の地震力を 1.25 倍に割増して耐震性を高めています。そのため、煙突が倒壊しないことを前提に計画していますが、万が一の場合の影響範囲については、確認・検討します。

保土ケ谷工場が完成後、中継輸送施設は解体するのか。また、その後の利用方法について伺いたい。	中継輸送施設の今後の利用方法については、未定となります。引き続き検討を進めていきます。

(2)　新築工事について

項目	ご意見・ご質問の要旨	本市の見解・回答
騒音・振動対策	工事で発生する振動は、体に感じるようなものなのか。	自主管理値の 70dB は、一般的に約半数の方が振動を認識する値と言われています。なお、この値は、敷地境界での管理値であり、振動は発生源から離れるほどに小さくなるため、皆さまのお宅で感じられる振動は、敷地境界での値よりもさらに小さなものであると考えています。
騒音・振動対策	解体工事では、マンションへの音の反響等により、騒音が大きくなっている場所もある。新築工事では、騒音対策に配慮した計画で進めてほしい。	ご迷惑おかけして申し訳ありません。新築工事になると解体のような建物の取壊しは少なくなるため、騒音の発生は小さくなると考えていますが、引き続き騒音対策を講じていきます。
作業日及び作業時間	作業開始時間である午前 8 時以前にも工事車両の出入りはあるのか。 また、トンネル内でハンプ（速度抑制用の凸部）通過後の加速に伴うエンジン音がトンネルに大きく反響している。車両の速度や急加速には注意してほしい。	ご迷惑おかけして申し訳ありません。作業が午前 8 時から開始するため、作業員の通勤車両などは、その前に現場に来場しています。車両の速度については、改めて関係者に周知を行い、急加速等を行わないよう努めてまいります。

(3) お知らせ事項（関連工事、その他）

項目	ご意見・ご質問の要旨	本市の見解・回答
関連工事	公園内の関連工事として、ガス管の新設があるが、ガスは何に使用するのか。	ガスは、焼却炉の立上げや立下げの際に使用します。旧保土ケ谷工場では、燃料（灯油）を使用していましたが、新工場では環境に配慮し、都市ガスに変更するためガス管を新設します。
関連工事	以前、公園の温室に工場から蒸気を供給していたが、今後はどうなるのか。	以前に蒸気を供給していたことは承知していますが、今回は公園の所管部署とも協議した結果、温室への蒸気供給は行わない方針としています。

関連工事	児童遊園地内のインフラ本工事について、D 工区は通行止めになるのか。その区間が通行止めとなると、階段を使用するルートとなるため、D 工区を工事する際は、工場の脇道を休日も開放してほしい。	D 工区の全域ではなく、部分的な通行止めを想定しています。D 工区の作業手順は、今後詳細を検討するため、脇道の開放や、日曜日は作業区間を通行できるようにするなど、皆さまのご迷惑にならないよう検討を進めていきます。
その他	トンネル内の清掃は定期的に実施しているのか。	清掃は実施していますが、定期的に行っているものではありません。落ち葉の状況等、何かご意見がありましたら、ご連絡ください。
その他	「説明会のお知らせ」の配布範囲について教えてほしい。	工場の敷地境界から、概ね 100ｍの範囲内にお住まいの方を対象に配布しています。
その他	今後、説明会は開催しないのか。	現在、開催が決定しているものはありませんが、竣工まで約 4 年間あるため、工事内容の変更など、説明が必要な事項が生じた場合には、必要に応じて開催してまいります。