

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和5年 4月 14日

都筑工場 3月

|       |     |           |     |               |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | -         | t/月 | 13,798.59 t/月 |
|       | 2号炉 | 2,004.17  | t/月 |               |
|       | 3号炉 | 11,794.42 | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日 | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|-------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 3月平均値 | 1号炉 | - °C   |
|                |          |       | 2号炉 | 923 °C |
|                |          |       | 3号炉 | 913 °C |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 3月平均値 | 1号炉 | - °C   |
|                |          |       | 2号炉 | 181 °C |
|                |          |       | 3号炉 | 183 °C |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 3月平均値 | 1号炉 | - ppm  |
|                |          |       | 2号炉 | 40 ppm |
|                |          |       | 3号炉 | 24 ppm |

| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|--------------------------------------|-----|-----------|
|                                      | 1号炉 | -         |
|                                      | 2号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 3号炉 | 運転中は毎日実施  |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和5年 3月 6日

都筑工場 2月

|       |     |           |     |               |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | 3,535.65  | t/月 | 14,366.58 t/月 |
|       | 2号炉 | -         | t/月 |               |
|       | 3号炉 | 10,830.93 | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日 | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|-------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 2月平均値 | 1号炉 | 906 °C |
|                |          |       | 2号炉 | - °C   |
|                |          |       | 3号炉 | 914 °C |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 2月平均値 | 1号炉 | 181 °C |
|                |          |       | 2号炉 | - °C   |
|                |          |       | 3号炉 | 182 °C |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 2月平均値 | 1号炉 | 21 ppm |
|                |          |       | 2号炉 | - ppm  |
|                |          |       | 3号炉 | 27 ppm |

|                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|                                      | 1号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 2号炉 | -         |
|                                      | 3号炉 | 運転中は毎日実施  |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和5年 2月 9日

都筑工場 1月

|       |     |          |     |               |
|-------|-----|----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | 9,464.18 | t/月 | 11,497.21 t/月 |
|       | 2号炉 | -        | t/月 |               |
|       | 3号炉 | 2,033.03 | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日 | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|-------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 1月平均値 | 1号炉 | 906 °C |
|                |          |       | 2号炉 | - °C   |
|                |          |       | 3号炉 | 884 °C |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 1月平均値 | 1号炉 | 181 °C |
|                |          |       | 2号炉 | - °C   |
|                |          |       | 3号炉 | 181 °C |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 1月平均値 | 1号炉 | 20 ppm |
|                |          |       | 2号炉 | - ppm  |
|                |          |       | 3号炉 | 46 ppm |

| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|--------------------------------------|-----|-----------|
|                                      | 1号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 2号炉 | -         |
|                                      | 3号炉 | 運転中は毎日実施  |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和5年 1月 11日

都筑工場 12月

|       |     |           |     |               |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | 11,595.34 | t/月 | 16,097.55 t/月 |
|       | 2号炉 | 4,502.21  | t/月 |               |
|       | 3号炉 | -         | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日  | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|--------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 12月平均値 | 1号炉 | 903 °C |
|                |          |        | 2号炉 | 889 °C |
|                |          |        | 3号炉 | - °C   |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 12月平均値 | 1号炉 | 179 °C |
|                |          |        | 2号炉 | 179 °C |
|                |          |        | 3号炉 | - °C   |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 12月平均値 | 1号炉 | 21 ppm |
|                |          |        | 2号炉 | 14 ppm |
|                |          |        | 3号炉 | - ppm  |

| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|--------------------------------------|-----|-----------|
|                                      | 1号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 2号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 3号炉 | -         |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和4年 12月 6日

都筑工場 11月

|       |     |           |     |               |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | 10,792.35 | t/月 | 21,560.57 t/月 |
|       | 2号炉 | 10,768.22 | t/月 |               |
|       | 3号炉 | -         | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日  | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|--------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 11月平均値 | 1号炉 | 875 ℃  |
|                |          |        | 2号炉 | 900 ℃  |
|                |          |        | 3号炉 | - ℃    |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 11月平均値 | 1号炉 | 180 ℃  |
|                |          |        | 2号炉 | 180 ℃  |
|                |          |        | 3号炉 | - ℃    |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 11月平均値 | 1号炉 | 20 ppm |
|                |          |        | 2号炉 | 15 ppm |
|                |          |        | 3号炉 | - ppm  |

| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|--------------------------------------|-----|-----------|
|                                      | 1号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 2号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 3号炉 | -         |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和4年 11月 11日

都筑工場 10月

|       |     |           |     |               |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | 11,071.71 | t/月 | 22,190.01 t/月 |
|       | 2号炉 | 11,118.30 | t/月 |               |
|       | 3号炉 | -         | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日  | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|--------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 10月平均値 | 1号炉 | 868 °C |
|                |          |        | 2号炉 | 892 °C |
|                |          |        | 3号炉 | - °C   |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 10月平均値 | 1号炉 | 180 °C |
|                |          |        | 2号炉 | 180 °C |
|                |          |        | 3号炉 | - °C   |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 10月平均値 | 1号炉 | 25 ppm |
|                |          |        | 2号炉 | 16 ppm |
|                |          |        | 3号炉 | - ppm  |

| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|--------------------------------------|-----|-----------|
|                                      | 1号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 2号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 3号炉 | -         |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和4年 10月 5日

都筑工場 9月

|       |     |           |     |               |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | 574.77    | t/月 | 22,323.84 t/月 |
|       | 2号炉 | 11,343.04 | t/月 |               |
|       | 3号炉 | 10,406.03 | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日 | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|-------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 9月平均値 | 1号炉 | 862 °C |
|                |          |       | 2号炉 | 876 °C |
|                |          |       | 3号炉 | 874 °C |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 9月平均値 | 1号炉 | 182 °C |
|                |          |       | 2号炉 | 182 °C |
|                |          |       | 3号炉 | 184 °C |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 9月平均値 | 1号炉 | 38 ppm |
|                |          |       | 2号炉 | 17 ppm |
|                |          |       | 3号炉 | 17 ppm |

| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|--------------------------------------|-----|-----------|
|                                      | 1号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 2号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 3号炉 | 運転中は毎日実施  |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和4年 9月 7日

都筑工場 8月

|       |     |           |     |               |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | -         | t/月 | 23,419.49 t/月 |
|       | 2号炉 | 11,684.05 | t/月 |               |
|       | 3号炉 | 11,735.44 | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日 | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|-------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 8月平均値 | 1号炉 | - °C   |
|                |          |       | 2号炉 | 871 °C |
|                |          |       | 3号炉 | 870 °C |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 8月平均値 | 1号炉 | - °C   |
|                |          |       | 2号炉 | 182 °C |
|                |          |       | 3号炉 | 184 °C |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 8月平均値 | 1号炉 | - ppm  |
|                |          |       | 2号炉 | 17 ppm |
|                |          |       | 3号炉 | 17 ppm |

| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|--------------------------------------|-----|-----------|
|                                      | 1号炉 | -         |
|                                      | 2号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 3号炉 | 運転中は毎日実施  |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和4年 8月 8日

都筑工場 7月

|       |     |           |     |               |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | -         | t/月 | 23,542.64 t/月 |
|       | 2号炉 | 11,722.43 | t/月 |               |
|       | 3号炉 | 11,820.21 | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日 | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|-------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 7月平均値 | 1号炉 | - °C   |
|                |          |       | 2号炉 | 869 °C |
|                |          |       | 3号炉 | 862 °C |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 7月平均値 | 1号炉 | - °C   |
|                |          |       | 2号炉 | 183 °C |
|                |          |       | 3号炉 | 184 °C |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 7月平均値 | 1号炉 | - ppm  |
|                |          |       | 2号炉 | 18 ppm |
|                |          |       | 3号炉 | 20 ppm |

| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|--------------------------------------|-----|-----------|
|                                      | 1号炉 | -         |
|                                      | 2号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 3号炉 | 運転中は毎日実施  |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和4年 7月 11日

都筑工場 6月

|       |     |           |     |               |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | 5,804.59  | t/月 | 22,365.58 t/月 |
|       | 2号炉 | 5,147.31  | t/月 |               |
|       | 3号炉 | 11,413.68 | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日 | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|-------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 6月平均値 | 1号炉 | 849 ℃  |
|                |          |       | 2号炉 | 865 ℃  |
|                |          |       | 3号炉 | 860 ℃  |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 6月平均値 | 1号炉 | 182 ℃  |
|                |          |       | 2号炉 | 182 ℃  |
|                |          |       | 3号炉 | 183 ℃  |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 6月平均値 | 1号炉 | 17 ppm |
|                |          |       | 2号炉 | 22 ppm |
|                |          |       | 3号炉 | 20 ppm |

| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|--------------------------------------|-----|-----------|
|                                      | 1号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 2号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 3号炉 | 運転中は毎日実施  |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和4年 6月 10日

都筑工場 5月

|       |     |           |     |               |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | 11,458.26 | t/月 | 22,963.95 t/月 |
|       | 2号炉 | -         | t/月 |               |
|       | 3号炉 | 11,505.69 | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日 | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|-------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 5月平均値 | 1号炉 | 846 °C |
|                |          |       | 2号炉 | - °C   |
|                |          |       | 3号炉 | 866 °C |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 5月平均値 | 1号炉 | 181 °C |
|                |          |       | 2号炉 | - °C   |
|                |          |       | 3号炉 | 183 °C |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 5月平均値 | 1号炉 | 16 ppm |
|                |          |       | 2号炉 | - ppm  |
|                |          |       | 3号炉 | 21 ppm |

|                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|                                      | 1号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 2号炉 | -         |
|                                      | 3号炉 | 運転中は毎日実施  |

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和4年 5月 12日

都筑工場 4月

|       |     |           |     |               |
|-------|-----|-----------|-----|---------------|
| 焼 却 量 | 1号炉 | 11,304.77 | t/月 | 22,554.96 t/月 |
|       | 2号炉 | -         | t/月 |               |
|       | 3号炉 | 11,250.19 | t/月 |               |

| 測定を行った位置       |          | 測定年月日 | 号 炉 | 測定結果   |
|----------------|----------|-------|-----|--------|
| 燃焼ガス温度         | 焼却炉出口    | 4月平均値 | 1号炉 | 871 °C |
|                |          |       | 2号炉 | - °C   |
|                |          |       | 3号炉 | 866 °C |
| 集じん器<br>入口ガス温度 | バグフィルタ入口 | 4月平均値 | 1号炉 | 181 °C |
|                |          |       | 2号炉 | - °C   |
|                |          |       | 3号炉 | 182 °C |
| CO 濃度          | バグフィルタ出口 | 4月平均値 | 1号炉 | 15 ppm |
|                |          |       | 2号炉 | - ppm  |
|                |          |       | 3号炉 | 26 ppm |

| 冷却設備、排<br>ガス処理設備<br>に堆積したば<br>いじんの除去 | 号 炉 | 除去を行った年月日 |
|--------------------------------------|-----|-----------|
|                                      | 1号炉 | 運転中は毎日実施  |
|                                      | 2号炉 | -         |
|                                      | 3号炉 | 運転中は毎日実施  |