

一般廃棄物処理施設(焼却工場)維持管理記録票

令和 8 年 5 月 13 日

鶴 見 工 場 4 月 分

焼 却 量	1 号 炉	11,697.81	t/月	26,388.73	t/月
	2 号 炉	3,012.88	t/月		
	3 号 炉	11,678.04	t/月		

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室中段	4 月 平均値	1号炉	922 °C
			2号炉	912 °C
			3号炉	960 °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルター入口	4 月 平均値	1号炉	216 °C
			2号炉	212 °C
			3号炉	214 °C
CO 濃度	バグフィルター出口	4 月 平均値	1号炉	12 ppm
			2号炉	11 ppm
			3号炉	7 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1号炉	運転中は毎日実施
	2号炉	運転中は毎日実施
	3号炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設(焼却工場)維持管理記録票

令和 8 年 6 月 8 日

鶴 見 工 場 5 月 分

焼 却 量	1 号 炉	11,664.20	t/月	23,193.27	t/月
	2 号 炉	11,529.07	t/月		
	3 号 炉	0.00	t/月		

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室中段	5 月 平均値	1号炉	888 °C
			2号炉	931 °C
			3号炉	- °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルター入口	5 月 平均値	1号炉	216 °C
			2号炉	213 °C
			3号炉	- °C
CO 濃度	バグフィルター出口	5 月 平均値	1号炉	13 ppm
			2号炉	10 ppm
			3号炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1号炉	運転中は毎日実施
	2号炉	運転中は毎日実施
	3号炉	整備中

一般廃棄物処理施設(焼却工場)維持管理記録票

令和 8 年 7 月 7 日

鶴 見 工 場 6 月 分

焼 却 量	1 号 炉	11,317.32 t/月	22,467.86 t/月
	2 号 炉	11,150.54 t/月	
	3 号 炉	0.00 t/月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室中段	6 月 平均値	1号炉	896 °C
			2号炉	907 °C
			3号炉	- °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルター入口	6 月 平均値	1号炉	216 °C
			2号炉	214 °C
			3号炉	- °C
CO 濃度	バグフィルター出口	6 月 平均値	1号炉	13 ppm
			2号炉	9 ppm
			3号炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1号炉	運転中は毎日実施
	2号炉	運転中は毎日実施
	3号炉	整備中