

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 5 月 8 日

旭 工 場 4 月

焼 却 量	1 号 炉	5,564.88 t / 月	11,119.61 t / 月
	2 号 炉	5,554.73 t / 月	
	3 号 炉	0.00 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃焼室中段	4 月 平均 値	1 号 炉	861 °C
			2 号 炉	872 °C
			3 号 炉	－ °C
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	4 月 平均 値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	－ °C
C O 濃 度	バグフィルター出口	4 月 平均 値	1 号 炉	23 ppm
			2 号 炉	20 ppm
			3 号 炉	－ ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	整備中

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 6 月 8 日

旭 工 場 5 月

焼 却 量	1 号 炉	5,799.90 t / 月	11,014.36 t / 月
	2 号 炉	3,271.12 t / 月	
	3 号 炉	1,943.34 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃 焼 室 中 段	5 月 平 均 値	1 号 炉	876 °C
			2 号 炉	891 °C
			3 号 炉	925 °C
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	5 月 平 均 値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	150 °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃 度	バグフィルター出口	5 月 平 均 値	1 号 炉	26 ppm
			2 号 炉	26 ppm
			3 号 炉	31 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 7 月 9 日

旭 工 場 6 月

焼 却 量	1 号 炉	5,607.96 t / 月	10,572.08 t / 月
	2 号 炉	0.00 t / 月	
	3 号 炉	4,964.12 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃焼室中段	6 月 平均 値	1 号 炉	860 °C
			2 号 炉	－ °C
			3 号 炉	905 °C
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	6 月 平均 値	1 号 炉	150 °C
			2 号 炉	－ °C
			3 号 炉	150 °C
C O 濃 度	バグフィルター出口	6 月 平均 値	1 号 炉	20 ppm
			2 号 炉	－ ppm
			3 号 炉	20 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 8 月 4 日

旭 工 場 7 月

焼 却 量	1 号 炉	5,608.83 t / 月	11,225.95 t / 月
	2 号 炉	0.00 t / 月	
	3 号 炉	5,617.12 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃 焼 ガ ス 温 度	燃 焼 室 中 段	7 月 平 均 値	1 号 炉	853 ℃
			2 号 炉	－ ℃
			3 号 炉	892 ℃
集じん機入口 ガ ス 温 度	バグフィルター入口	7 月 平 均 値	1 号 炉	150 ℃
			2 号 炉	－ ℃
			3 号 炉	150 ℃
C O 濃 度	バグフィルター出口	7 月 平 均 値	1 号 炉	20 ppm
			2 号 炉	－ ppm
			3 号 炉	20 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	運転中は毎日実施