

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 5 月 8 日

金沢工場 4 月

焼 却 量	1 号 炉	3, 284. 15 t / 月	14, 940. 21 t / 月
	2 号 炉	0. 00 t / 月	
	3 号 炉	11, 656. 06 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	4 月 平均値	1 号 炉	971 ℃
			2 号 炉	— ℃
			3 号 炉	977 ℃
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	4 月 平均値	1 号 炉	150 ℃
			2 号 炉	— ℃
			3 号 炉	150 ℃
C O 濃度	煙突入口	4 月 平均値	1 号 炉	2 ppm
			2 号 炉	— ppm
			3 号 炉	4 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 6 月 10 日

金沢工場 5 月

焼 却 量	1 号 炉	0.00 t／月	12,346.15 t／月
	2 号 炉	0.00 t／月	
	3 号 炉	12,346.15 t／月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	5 月平均値	1 号 炉	— ℃
			2 号 炉	— ℃
			3 号 炉	991 ℃
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	5 月平均値	1 号 炉	— ℃
			2 号 炉	— ℃
			3 号 炉	150 ℃
C O 濃度	煙突入口	5 月平均値	1 号 炉	— ppm
			2 号 炉	— ppm
			3 号 炉	4 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	整備中
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 7 月 8 日

金沢工場 6 月

焼 却 量	1 号 炉	0.00 t／月	12,118.12 t／月
	2 号 炉	0.00 t／月	
	3 号 炉	12,118.12 t／月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	6 月平均値	1 号 炉	— ℃
			2 号 炉	— ℃
			3 号 炉	967 ℃
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	6 月平均値	1 号 炉	— ℃
			2 号 炉	— ℃
			3 号 炉	150 ℃
C O 濃度	煙突入口	6 月平均値	1 号 炉	— ppm
			2 号 炉	— ppm
			3 号 炉	4 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	整備中
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 8 月 10 日

金沢工場 7 月

焼 却 量	1 号 炉	8,725.11 t／月	14,107.91 t／月
	2 号 炉	0.00 t／月	
	3 号 炉	5,382.80 t／月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	7 月 平均値	1 号 炉	961 ℃
			2 号 炉	— ℃
			3 号 炉	953 ℃
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	7 月 平均値	1 号 炉	150 ℃
			2 号 炉	— ℃
			3 号 炉	150 ℃
C O 濃度	煙突入口	7 月 平均値	1 号 炉	2 ppm
			2 号 炉	— ppm
			3 号 炉	3 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	運転中は毎日実施

第 1 号様式その 1（第 4 条）

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 9 月 7 日

金沢工場 8 月

焼 却 量	1 号 炉	12, 214. 74 t / 月	12, 214. 74 t / 月
	2 号 炉	0. 00 t / 月	
	3 号 炉	0. 00 t / 月	

	測定を行った位置	測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室 (ガス混合室下部)	8 月 平均値	1 号 炉	968 ℃
			2 号 炉	— ℃
			3 号 炉	— ℃
集じん器 入口ガス温度	排ガス減温塔出口 (ろ過式集じん器入口)	8 月 平均値	1 号 炉	150 ℃
			2 号 炉	— ℃
			3 号 炉	— ℃
C O 濃度	煙突入口	8 月 平均値	1 号 炉	1 ppm
			2 号 炉	— ppm
			3 号 炉	— ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	整備中
	3 号 炉	整備中