

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 5 月 12 日

都筑工場 4 月

焼 却 量	1 号 炉	-	t / 月	16,820.39 t / 月
	2 号 炉	5,860.75	t / 月	
	3 号 炉	10,959.64	t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	4 月 平均値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	886 °C
			3 号 炉	881 °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	4 月 平均値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	182 °C
			3 号 炉	178 °C
C O 濃度	バグフィルタ出口	4 月 平均値	1 号 炉	- ppm
			2 号 炉	22 ppm
			3 号 炉	24 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	-
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 6 月 8 日

都筑工場 5 月

焼 却 量	1 号 炉	-	t / 月	22,065.37 t / 月
	2 号 炉	10,982.68	t / 月	
	3 号 炉	11,082.69	t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	5 月 平均値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	881 °C
			3 号 炉	872 °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	5 月 平均値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	181 °C
			3 号 炉	179 °C
C O 濃度	バグフィルタ出口	5 月 平均値	1 号 炉	- ppm
			2 号 炉	23 ppm
			3 号 炉	15 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	-
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 7 月 9 日

都筑工場 6 月

焼 却 量	1 号 炉	-	t / 月	19,449.69 t / 月
	2 号 炉	10,661.86	t / 月	
	3 号 炉	8,787.83	t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	6 月 平均値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	871 °C
			3 号 炉	865 °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	6 月 平均値	1 号 炉	- °C
			2 号 炉	181 °C
			3 号 炉	178 °C
C O 濃度	バグフィルタ出口	6 月 平均値	1 号 炉	- ppm
			2 号 炉	18 ppm
			3 号 炉	11 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	-
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	運転中は毎日実施

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 8 月 10 日

都筑工場 7 月

焼 却 量	1 号 炉	3, 032. 51 t / 月	15, 168. 31 t / 月
	2 号 炉	12, 135. 80 t / 月	
	3 号 炉	- t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	7 月 平均値	1 号 炉	870 ℃
			2 号 炉	871 ℃
			3 号 炉	- ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	7 月 平均値	1 号 炉	181 ℃
			2 号 炉	182 ℃
			3 号 炉	- ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	7 月 平均値	1 号 炉	19 ppm
			2 号 炉	22 ppm
			3 号 炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	-

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8 年 9 月 4 日

都筑工場 8 月

焼 却 量	1 号 炉	10,882.78	t / 月	21,796.30	t / 月
	2 号 炉	10,913.52	t / 月		
	3 号 炉	-	t / 月		

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	8 月 平均値	1 号 炉	877 ℃
			2 号 炉	874 ℃
			3 号 炉	- ℃
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	8 月 平均値	1 号 炉	181 ℃
			2 号 炉	182 ℃
			3 号 炉	- ℃
C O 濃度	バグフィルタ出口	8 月 平均値	1 号 炉	13 ppm
			2 号 炉	19 ppm
			3 号 炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除 去 を 行 っ た 年 月 日
	1 号 炉	運転中は毎日実施
	2 号 炉	運転中は毎日実施
	3 号 炉	-