

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和8年5月8日

旭工場 4月

焼却量	1号炉	5,564.88	t/月	11,119.61	t/月
	2号炉	5,554.73	t/月		
	3号炉	0.00	t/月		

	測定を行った位置	測定年月日	号炉	測定結果
燃焼ガス温度	燃焼室中段	4月平均値	1号炉	861 °C
			2号炉	872 °C
			3号炉	- °C
集じん機入口 ガス温度	バグフィルター入口	4月平均値	1号炉	150 °C
			2号炉	150 °C
			3号炉	- °C
CO濃度	バグフィルター出口	4月平均値	1号炉	23 ppm
			2号炉	20 ppm
			3号炉	- ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号炉	除去を行った年月日
	1号炉	運転中は毎日実施
	2号炉	運転中は毎日実施
	3号炉	整備中