

一般廃棄物処理施設（焼却工場）維持管理記録票

令和 8年 5月 12日

都筑工場 4月

焼 却 量	1号炉	-	t / 月	16,820.39 t / 月
	2号炉	5,860.75	t / 月	
	3号炉	10,959.64	t / 月	

測定を行った位置		測定年月日	号 炉	測定結果
燃焼ガス温度	焼却炉出口	4 月平均値	1号炉	- °C
			2号炉	886 °C
			3号炉	881 °C
集じん器 入口ガス温度	バグフィルタ入口	4 月平均値	1号炉	- °C
			2号炉	182 °C
			3号炉	178 °C
CO 濃度	バグフィルタ出口	4 月平均値	1号炉	- ppm
			2号炉	22 ppm
			3号炉	24 ppm

冷却設備、排 ガス処理設備 に堆積したば いじんの除去	号 炉	除去を行った年月日
	1号炉	-
	2号炉	運転中は毎日実施
	3号炉	運転中は毎日実施