

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
29	1	金沢	泥亀2-14-5	金沢地区センター	金沢区 地域振興課	H30.1.6	体育館	1	3	5	94	61	52	6	2	
	2					H30.3.3～4	体育館	1	3	4	17	8.7	38	2.2	2	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
29	3	金沢	釜利谷東	金沢動物園管理事務所	環境創造局 動物園課	H.29.10.10 ～13	園長室	1	6	< 5	45	< 50	< 20	< 20	2	
	4			金沢動物園オセアニア区 レストハウス			倉庫	1	7	< 5	41	< 50	< 20	< 20	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
29	5	金沢	瀬戸	学術情報センター 5号館	政策局 八景キャンパス 総務課	H30.2.28	研究室1	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	6						研究室2	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	7						研究室5	1	< 10	< 6	< 36	< 20	< 20	< 20	2	
	8						研究室6	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	9						研究室7	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	10						実習準備室	1	< 10	< 5	< 85	< 20	< 20	< 20	2	
	11										H29.10.30	1F看護助手 控室	1	< 13	< 20	< 41
12		福浦3-9	横浜市立大学附属病院	政策局 総務課	H29.12.4	1F薬剤部治 験薬事務室・ 管理室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
	13				H30.2.18	2階事務室-1	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	14				H30.2.19	2階事務室-2	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
29	15	金沢	長浜	横浜市 長浜ホール	文化観光局 文化振興課	H29.11.20	B1ホール	1	14	5	8	nd	< 4.9	< 5.3	2	
	16						1F休憩室	1	7	5	7.5	nd	< 4.9	< 5.3	2	
	17						2F会議室	1	10	5	6.3	nd	< 4.9	< 5.3	2	
	18					H30.2.15	B1ホール	1	11	6	13.1	nd	< 7.7	< 8.3	2	
	19						1F休憩室	1	6	7	5.5	nd	< 7.7	< 8.4	2	
	20						2F会議室	1	8	6	5.5	nd	< 7.8	< 8.5	2	
	21	釜利谷西		西金沢学園(小)	教育委員会事務局 教育施設課	H30.1.11	3F 音楽室	1	29	10	nd	nd	nd	nd	2	
	22						4F PTA室	1	nd	8	nd	nd	nd	nd	2	
	23					H30.3.28	理科室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	24						音楽室	1	< 25	< 11	< 14	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
29	1	港北	大豆戸町	大豆戸地域ケアプラザ	港北区福祉保健課	H30.1.8	1階 相談室(2)	1	< 10	9	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	2						2階 地域ケアルーム	1	12	14	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
29	3	港北	綱島台	綱島公園こどもログハウス	環境創造局公園緑地維持課	H30.1.12	1F	1	4.9	8.9	8.3	nd	< 6.8	< 7.4	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
29	4	港北	鳥山町1735	横浜市総合保健医療センター	健康福祉局保健事業課	H29.10.11	老健1F食堂	1	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
29	5	港北	大倉山二丁目	横浜市大倉山記念館	文化観光局文化振興課	H29.10.11	第5集会室	1	27	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	6						第5集会室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	7		大豆戸町	港北区総合庁舎	港北区総務課	H29.10.8	4階2号会議出	1	15	11	22	< 20	< 20	< 20	2		
	8						3階研究室	1	14	23	49	< 20	< 20	< 20	2		
	9						4階2号会議出	1	10	11	20	< 20	< 20	< 20	2		
	10						3階研究室	1	10	11	< 20	< 20	< 20	< 20	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		

保育園等（保育園、児童福祉施設など）

平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。

地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）

平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）

平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）

平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。

その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）

29	1	緑区	長津田町5125-1	北部斎場	健康福祉局 環境施設課	H29.12.16	休憩室15	1	6	5	-	-	-	-	2
	2						休憩室16	1	6	5	-	-	-	-	2
	3					H29.12.17	休憩室15	1	-	-	12	<5	<5	<5	2
	4						休憩室16	1	-	-	10	<5	<5	<5	2

教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）

平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

都筑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
29	1	都筑	葛が谷2-3	障害者研修保養センター横浜あゆみ荘	健康福祉局障害福祉課	H30.2.2	1階プレイルーム	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	2						1階きり	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	3						2階まつ	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	4						2階かえで	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
29	1	戸塚	深谷町	横浜市深谷俣野地域ケアプラザ	戸塚区福祉保健課	H29.10.3	ボランティアルーム、地域ケアルーム	1	< 10	24	< 26	< 87	< 380	24	2		
	2						相談室2	1	20	16	< 26	< 87	< 380	< 22	2		
	3						多目的ホールA	1	20	19	< 26	< 87	< 380	< 22	2		
	4						多目的ホールB	1	20	20	< 26	< 87	< 380	< 22	2		
	5						事務室	1	10	7	< 26	< 87	< 380	< 22	2		
	6						相談室1	1	10	9	< 26	< 87	< 380	< 22	2		
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
	7		戸塚町	戸塚小学校		H29.12.25	第二音楽室	1	26	23	26	nd	nd	nd	2		
	8							4-1	1	nd	8	nd	nd	nd	2		
	9							理科室	1	nd	7	12	nd	nd	nd	2	
	10						H30.2.14	理科準備室	1	nd	10	10	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
29	11	戸塚	秋葉町	秋葉小学校	教育委員会事務局 教育施設課	図工室	1	nd	9	nd	nd	nd	nd	2		
	12					図工準備室	1	nd	10	10	nd	nd	nd	2		
	13					H30.3.26	普通教室3F	1	< 34	< 14	< 13	nd	nd	nd	2	
	14						普通教室2F	1	< 31	< 11	< 10	nd	nd	nd	2	
	15						普通教室1F	1	< 25	< 11	< 11	nd	nd	nd	2	
	16	深谷町	深谷台小学校	教育委員会事務局 教育施設課		H30.1.20	校長室	1	18	8	12	nd	nd	nd	2	
	17						事務室	1	19	10	20	11	nd	nd	2	
	18						職員室	1	nd	9	12	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

栄区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

瀬谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	