

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考		
	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン	
	区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)	
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																
R1	1	鶴見	岸谷二丁目	生麦中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.12.21	普通教室(3年4組)	1	16	—	—	—	—	—	3	
	2		矢向一丁目	矢向中学校		R2.1.22	4階 理科室	1	< 10	8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	3						4階 理科準備室	1	< 10	8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	4						3階 普通教室	1	< 10	9	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	5						3階 多目的室	1	< 10	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	6						2階 CR	1	< 10	9	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	7	2階 多目的室			1		< 10	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2			
	8	2階 特別支援			1		11	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2			
	9	1階 会議室	1	< 10	6	< 20	< 20	< 100	< 20	2						
	10	1階 地域交流室	1	< 10	9	< 20	< 20	< 100	< 20	2						
	11	1階 金工木工準備室	1	< 10	9.6	< 20	< 20	< 100	< 20	2						
	12	1階 金工木工室	1	< 10	12	< 20	< 20	< 100	< 20	2						
	13	元宮二丁目	市場小学校 けやき分校	R2.3.17	1階 教育相談室	1	< 10	13	43	< 10	< 10	< 10	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	所在地		名称					ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン			
	区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)			
R1	鶴見	元宮二丁目	市場小学校 けやき分校	教育委員会事務局 教育施設課	R2.3.17	1階 技術員室	1	< 10	13	29	< 10	< 10	< 10	2		
						1階 地域交流室	1	< 10	10	41	< 10	< 10	< 10	2		
						1階 PTA会議室	1	< 10	9	39	< 10	< 10	< 10	2		
						1階 理科準備室	1	< 10	< 5	14	< 10	< 10	< 10	2		
						1階 理科室	1	< 10	9	14	< 10	< 10	< 10	2		
						1階 図画工作室	1	< 10	14	48	< 10	< 10	< 10	2		
						1階 図画工作準備室	1	< 10	12	14	39	< 10	< 10	< 10	2	
						1階 会議室	1	< 10	10	26	< 10	< 10	< 10	2		
						1階 家庭科教室	1	< 10	7	< 10	< 10	< 10	< 10	2		
						1階 音楽教室	1	< 10	11	10	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
						1階 音楽準備室	1	< 10	8	17	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
						1階 多目的室	1	< 10	7	17	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
						2階 特別支援教室	1	< 10	6	34	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
						2階 図書室	1	< 10	9	39	16	19	< 10	< 10	2	
						2階 コンピューター室	1	< 10	9	42	12	12	< 10	< 10	2	
						2階 保健相談室	1	< 10	16	9	51	< 10	< 10	< 10	2	
						2階 保健室	1	< 10	6	29	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
						2階 放送スタジオ	1	< 10	5	12	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
						2階 事務室	1	< 10	11	11	230	< 10	< 10	< 10	2	
						2階 校長室	1	< 10	10	43	< 10	< 10	< 10	< 10	2	
2階 職員室	1	< 10	8	26	< 10	< 10	< 10	< 10	2							
2階 印刷室	1	< 10	9	33	< 10	< 10	< 10	< 10	2							
3階 個別支援教室	1	< 10	5	* 1300	< 10	< 10	< 10	< 10	2							
3階 多目的室	1	< 10	6	76	< 10	< 10	< 10	< 10	2							

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
R1	38	鶴見	元宮二丁目	市場小学校 けやき分校	教育委員会事務局 教育施設課	R2.3.17	3階 普通教室(1)	1	< 10	7	67	< 10	< 10	< 10	2	
	39						4階 多目的室	1	< 10	8	57	< 10	< 10	< 10	2	
	40						4階 普通教室(11)	1	< 10	10	33	< 10	< 10	< 10	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

神奈川区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
R1	1	神奈川	神大寺3丁目	神大寺中央公園こどもログハウス	環境創造局公園緑地維持課	R2.3.11	1F	1	< 10	7	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
R1	1	西	藤棚町	藤棚地区センター	西区地域振興課	R2.3.18	体育室1	2	10	7	< 20	< 20	< 20	< 20	2		
	2						体育室2	2	< 10	7	< 20	< 20	< 20	< 20	2		
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、子どもログハウス、レストハウスなど)																	
	3	西	老松町	野毛山動物園 管理事務所	環境創造局 動物園課	R2.12.1	女子更衣室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	4						男子更衣室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	5		みなとみらい1-9	みなとみらい21中央地区 20街区MICE施設 (パシフィコ横浜ノース)	文化観光局 MICE振興課	R2.3.6	1階 控室3 (出演者用)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	6						1階 多目的ホール	1	< 10	5.0	27	< 20	< 380	< 22	2		
	7						1階 多目的ホール	1	< 10	4.9	28	< 20	< 380	< 22	2		
	8						1階 多目的ホール	1	< 10	5.1	28	< 20	< 380	< 22	2		
	9						1階 多目的ホール	1	< 10	4.9	28	< 20	< 380	< 22	2		
	10						1階 VIP控室(1)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	11						1階 VIP控室(2)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	12						1階 ホワイエ1(1)	1	< 10	< 4.8	< 26	83	< 380	< 22	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町												
	13					1階 ホワイエ1(2)	1	< 10	< 4.8	44	180	< 380	< 22	2	
	14					1階 ホワイエ1(3)	1	< 10	< 4.8	< 26	56	< 380	< 22	2	
	15					1階 救護室	1	< 10	< 4.8	< 26	54	< 380	< 22	2	
	16					2階 控室14	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	17					2階 中央管理室 (1)	1	< 10	6.6	47	54	< 380	< 22	2	
	18					2階 中央管理室 (2)	1	< 10	6.3	41	47	< 380	< 22	2	
	19					2階 中央管理室 (3)	1	< 10	6.3	42	47	< 380	< 22	2	
	20					2階 控室6	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	21					3階 小会議室12 (多目的)(1)	1	< 10	8.1	< 26	61	< 380	< 22	2	
	22					3階 小会議室12 (多目的)(2)	1	< 10	8.1	< 26	58	< 380	< 22	2	
	23					3階 ギャラリー(1)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	24					3階 ギャラリー(2)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	25					3階 ギャラリー(3)	1	< 10	< 4.8	< 26	51	< 380	< 22	2	
	26					3階 小会議室7 (1)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	27					3階 小会議室7 (2)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	28					3階 管理事務室 (イベントオ)	1	< 10	< 4.8	< 26	46	< 380	< 22	2	
	29					3階 管理事務室 (イベントオ)	1	< 10	< 4.8	< 26	39	< 380	< 22	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)			
		区	町													
R1	30	西	みなとみらい1-9	みなとみらい21中央地区 20街区MICE施設 (パシフィコ横浜ノース)	文化観光局 MICE振興課	R2.3.6	3階 小会議室2	1	< 10	< 4.8	< 26	28	< 380	< 22	2	
	31						3階 小会議室2	1	< 10	< 4.8	< 26	31	< 380	< 22	2	
	32						4階 小会議室2	1	< 10	< 4.8	< 26	37	< 380	< 22	2	
	33						4階 小会議室2	1	< 10	< 4.8	< 26	74	< 380	< 22	2	
	34						4階 中会議室2	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	35						4階 中会議室2	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	36						4階 中会議室2	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	37						4階 大会議室1	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	38						4階 大会議室1	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	39						4階 大会議室1	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	40						5階 中会議室4	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	41						5階 中会議室4	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	42						5階 中会議室4	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	43						5階 小会議室(1)	1	< 10	< 4.8	< 26	25	< 380	< 22	2	
	44						5階 小会議室(2)	1	< 10	< 4.8	< 26	26	< 380	< 22	2	
	45						5階 ホワイエ1(1)	1	< 10	< 4.8	< 26	81	< 380	< 22	2	
	46	5階 ホワイエ1(2)	1	< 10	< 4.8	< 26	77	< 380	< 22	2						

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)			
		区	町													
	47	西	みなとみらい1-9	みなとみらい21中央地区 20街区MICE施設 (パシフィコ横浜ノース)	文化観光局 MICE振興課	R2.3.6	5階 ホワイト1(3)	1	< 10	< 4.8	< 26	65	< 380	< 22	2	
	48						5階 大会議室3 (1)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	49						5階 大会議室3 (2)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	50						5階 大会議室3 (3)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	51						5階 ホワイト2(1)	1	< 10	< 4.8	< 26	49	< 380	< 22	2	
	52						5階 ホワイト2(2)	1	< 10	< 4.8	< 26	56	< 380	< 22	2	
	53						5階 ホワイト2(3)	1	< 10	< 4.8	< 26	60	< 380	< 22	2	
	54						5階 廊下(1)	1	< 10	< 4.8	< 26	61	< 380	< 22	2	
	55						5階 廊下(2)	1	< 10	< 4.8	< 26	72	< 380	< 22	2	
	56						5階 廊下(3)	1	< 10	< 4.8	< 26	36	< 380	< 22	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
R1	57	西	中央1-5-10	仮設診療所 (旧水道局会議室)	西区福祉保健課	R2.1.23	薬局	1	< 5	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	受付						1	< 5	< 5	21	< 50	< 20	< 20	2		
	診療室						1	< 5	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	休憩室						1	< 5	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
R1	61	西	宮崎町	横浜市民ギャラリー	文化観光局 文化振興課	R1.12.24	2階展示室	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndfは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
''	62	西	宮崎町	横浜市民ギャラリー	R2.1.19	2階展示室	1	< 10	5.0	< 20	< 20	< 100	< 20	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等（保育園、児童福祉施設など）															
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）															
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）															
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）															
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
R1	1	中	元町一丁目	エリスマン邸	環境創造局南部公園緑地事務所都心部公園担当	R2.2.28	応接室	1	< 10	< 5	73	< 20	< 20	< 20	2	
	2						居間兼食堂	1	< 10	< 5	52	< 20	< 20	< 20	2	
	3						休憩室	1	< 10	< 5	50	< 20	< 20	< 20	2	
	4						事務室	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	5						ホール	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	6						資料展示室(1)	1	< 10	< 5	62	< 20	< 20	< 20	2	
	7						資料展示室(2)	1	< 10	< 5	55	< 20	< 20	< 20	2	
	8						中会議室・準備室	1	< 10	< 5	27	< 20	< 20	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
R1	9	中	山手113	大佛次郎記念館	文化観光局 文化振興課	R2.2.10	和室	1	3	2	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	10						事務室	1	3	3	< 20	< 20	< 20	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
							所在地		名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン			キシレン
	年	整理番号					区	町		(100)	(48)	(260)			(200)
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)															
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。															
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)															
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)															
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

港南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
									ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
									(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
R1	1	港南	上大岡西	福祉保健研修交流センターウィリング横浜	健康福祉局地域支援課	R1.11.11	研修室902	1	7	7.0	< 2.6	< 2.0	< 38	< 2.2	2	
	2					R1.11.5	研修室903	1	6	7.3	6.0	< 2.0	< 38	< 2.2	2	
	3						研修室904	1	5	6.0	6.0	< 2.0	< 38	< 2.2	2	
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

港南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
R1	4	港南	上大岡東三丁目	上大岡小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.12.21	普通教室(算数教室)	1	22	—	—	—	—	—	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
		区	町				(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)				
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
R1	1	保土ヶ谷	川島町	川島町公園こどもログハウス	環境創造局公園緑地維持課	R2.3.16	1F	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
R1	2	保土ヶ谷	神戸町140-5	保土ヶ谷消防署	消防局施設課	R2.2.11	1階 寝室	1	12	18	84	110	180	< 20	2	
	3						1階 通信室	1	< 10	7.1	140	39	< 10	< 20	2	
	4						2階 市民相談室	1	< 10	7.3	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	5						2階 事務室	1	< 10	7	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	6						2階 会議室	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	7						2階 書庫	1	< 10	10	20	20	< 100	< 20	2	
	8						2階 署長室	1	10	6.8	44	< 20	< 100	< 20	2	
	9						3階 女子休養室	1	< 10	8.4	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	10						3階 男子休養室	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	11						3階 男子更衣室	1	< 10	5.5	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	12						3階 女子更衣室	1	< 10	9.2	27	25	< 100	< 20	2	
	13						3階 訓練室	1	< 10	< 4.8	39	27	< 100	< 20	2	
	14						3階 食堂	1	< 10	6.2	< 20	< 20	< 100	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
R1	15	保土ヶ谷	上菅田町1422	上菅田笹の丘小学校(旧笹山小学校)	教育委員会事務局 教育施設課	R2.3.13~14	家庭室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	多目的室						1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	少人数教室(3F)						1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	少人数教室(4F)						1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	20					R2.2.29	教室(CR01)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	21						教室(CR02)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	22						教室(CR03)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	23						教室(CR04)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	24						教室(CR05)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	25						教室(CR09)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	26						教室(CR10)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	27						教室(CR11)	1	< 10	10	< 13	< 10	< 10	< 20	2	
	28						教室(CR12)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	29						教室(CR13)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	30						教室(CR14)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	31						教室(CR15)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	32						教室(CR16)	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
	33						国際教室	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2	
34	キッズクラブ	1	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 20	2							
	備蓄庫	1	< 10	10	< 16	< 10	< 10	< 20	2							

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	年	整理番号							区	町	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)			エチルベンゼン (3800)
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																	
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																	
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																	
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																	
R1	1		旭	白根二丁目	旭プール	市民局スポーツ振興課	R2.3.31	屋内プール	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																	
R1	2	旭	上白根町	ひかりが丘住宅 5-1号棟	建築局市営住宅課	R2.1.13	5-1-501 和室	1	nd	41	23	nd	13	nd	2		
	3						5-1-501 洋室・DK	1	nd	46	26	nd	13	nd	2		
	4						5-1-402 和室	1	nd	* 66	27	16	39	nd	2		
	5						5-1-402 洋室・DK	1	nd	* 75	27	17	41	nd	2		
	6						5-1-303 和室	1	nd	* 66	34	14	18	nd	2		
	7						5-1-303 洋室・DK	1	12	* 71	41	11	17	nd	2		
	8			5-2-501 和室			1	nd	35	14	nd	nd	nd	2			
	9			5-2-501 洋室・DK			1	10	41	16	nd	nd	nd	2			
	10			5-2-402 和室			1	nd	* 60	22	10	nd	nd	2			
	11			5-2-402 洋室・DK			1	nd	* 58	25	nd	nd	nd	2			
	12			5-2-303 和室			1	nd	* 51	21	10	11	nd	2			
	13			5-2-303 洋室・DK			1	nd	* 61	29	nd	nd	nd	2			
	教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考		
	年	整理番号					所在地		名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン			キシレン	エチルベンゼン
		区	町			(100)	(48)	(260)		(200)	(3800)	(220)				
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
R1	1	磯子	洋光台	洋光台 地域ケアプラザ	磯子区 福祉保健課	R1.11.6	休憩室	1	40	20	41	47	47	46	2	
	2						ロッカー室	1	40	20	41	47	47	46	2	
	3						調理室	1	27	20	41	47	47	46	2	
	4						地域ケア ルーム	1	27	20	41	47	47	46	2	
	5					R2.2.7	休憩室	1	13	20	41	47	47	46	2	
	6						ロッカー室	1	13	20	41	47	47	46	2	
	7						調理室	1	13	20	41	47	47	46	2	
	8						地域ケア ルーム	1	13	20	41	47	47	46	2	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																