

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

神奈川区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
R1	1	神奈川	三ツ沢西町	三ツ沢公園 第二レストハウス	環境創造局 北部公園緑地事務所	R1.7.29	2F	1	30	21	nd	nd	nd	nd	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
R1	2	神奈川	神大寺三丁目	神大寺小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.8.20	普通教室(1年1組)	1	40	6.7	nd	nd	nd	nd	2	
	3		菅田町	菅田小学校		R1.8.19	国際教室	1	14	4.9	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
R1	1	西	老松町	野毛山動物園 管理事務所	環境創造局 動物園課	R1.8.8	女子更衣室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	2						男子更衣室	1	< 13	20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
R1	3	西	元久保町	久保山斎場	健康福祉局 環境施設課	R1.9.17	202休憩室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	4						308休憩室	1	nd	4.9	nd	nd	nd	nd	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
R1	5	西	紅葉ヶ丘	横浜能楽堂	文化観光局 文化振興課	R1.8.22	研修室2	2	51	10	nd	nd	nd	nd	2		
	6		宮崎町	横浜市民ギャラリー		R1.4.15	4階アトリエ	1	15	10	160	53	41	< 20	2		
	7						3階展示室	1	11	18	160	< 50	< 20	< 20	2		
	8						2階展示室	1	11	16	230	< 50	20	< 20	2		
	9						1階展示室	1	15	18	170	< 50	< 20	< 20	2		
	10						4階アトリエ	1	17	5	28	< 50	< 20	< 20	2		
	11						3階展示室	1	16	6	< 20	< 50	< 20	< 20	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
	12				R1.8.26	2階展示室	1	12	5	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	13					1階展示室	1	12	5	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	14					地下1階展示室	1	14	< 5	24	< 50	< 20	< 20	2		
	15		北軽井沢	軽井沢中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.7.30	普通教室(1-1)	1	25	8.9	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(200)	(3800)	(220)			
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
	1					1階 管理人室	1	10	26	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	2					1階 作業室	1	< 10	23	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	3					1階 調理室	1	< 10	20	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	4					1階 ラウンジ①	1	12	27	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	5					1階 ラウンジ②	1	14	29	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	6					1階 ラウンジ③	1	13	28	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	7					1階 活動・運動室①	1	11	28	< 26	20	< 380	< 22	2	
	8					1階 活動・運動室②	1	14	33	< 26	24	< 380	< 22	2	
	9					1階 リフレッシュコーナー	1	12	28	< 26	< 20	< 380	27	2	
	10					1階 清掃員控室	1	< 10	21	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	11					1階 書庫・倉庫	1	< 10	23	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	12					1階 防災備蓄倉庫	1	< 10	26	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	13					1階 屋外倉庫1	1	< 10	26	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	14					1階 共同事務室①	1	17	33	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	15					1階 共同事務室②	1	17	32	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	16					2階 倉庫(共)	1	15	39	< 26	23	< 380	< 22	2	
	17					2階 倉庫(浴)	1	< 10	26	< 26	< 20	< 380	27	2	
	18					2階 授乳室	1	< 10	11	33	< 20	< 380	< 22	2	
	19					2階 活動・交流室①	1	10	23	< 26	< 20	< 380	31	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
R1	20	中区	寿町	横浜市寿町健康福祉交流センター	健康福祉局生活支援課	R1.5.18	2階 活動・交流室②	1	11	27	< 26	< 20	< 380	36	2	
	2階 事務室(健)						1	< 10	22	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 会議室(活)ー1						1	10	30	< 26	< 20	< 380	23	2		
	2階 会議室(活)ー2						1	11	30	< 26	< 20	< 380	27	2		
	2階 男湯①						1	11	31	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 男湯②						1	< 10	29	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 女湯						1	14	30	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 待合(浴)・小上がり・脱衣室(男)・脱衣室						1	17	40	29	23	< 380	< 22	2		
	2階 待合(浴)・小上がり・脱衣室(男)・脱衣室						1	19	45	< 26	20	< 380	< 22	2		
	2階 控室						1	15	44	< 26	26	< 380	< 22	2		
	2階 洗濯室(会)						1	< 10	37	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 更衣室(会)ー1						1	< 10	33	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 更衣室(会)ー2						1	< 10	31	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 会議室(会)						1	12	41	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 倉庫(会)						1	< 10	31	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 応接室(会)						1	16	38	< 26	< 20	< 380	22	2		
	2階 事務室(会)①						1	15	33	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 事務室(会)②						1	14	31	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 デイルーム						1	< 10	25	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	2階 事務室(デ)						1	< 10	29	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
2階 事務室(診)	1	12	30	< 26	< 20	< 380	< 22	2								
2階 薬局	1	15	37	< 26	< 20	< 380	< 22	2								

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
	42					2階 待合室(診)①	1	11	27	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	43					2階 待合室(診)②	1	10	25	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	44					2階 診察室-1	1	11	27	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	45					2階 診察室-2	1	10	25	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	46					2階 診察室-3	1	11	28	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	47					2階 診察室-4	1	13	30	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	48					2階 処置室	1	< 10	24	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	49					2階 隔離室	1	< 10	26	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	50					2階 X線室	1	< 10	27	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	51					2階 X線操作室	1	< 10	26	26	< 20	< 380	< 22	2	
	52					2階 訪問看護室	1	11	28	26	< 20	< 380	< 22	2	
	53					2階 更衣室(診)-1	1	< 10	30	26	< 20	< 380	< 22	2	
	54					2階 更衣室(診)-2	1	< 10	16	36	20	< 380	< 22	2	
	55					2階 更衣室(診)-3	1	< 10	18	26	< 20	< 380	< 22	2	
	56					2階 休憩室	1	< 10	17	26	< 20	< 380	< 22	2	

地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)

平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)

平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。

その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)

	57					集会室	1	10	22	26	20	380	22	2	
	58					1階 自治会倉庫	1	10	22	26	37	380	22	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
R1	59	中	寿町	寿町スカイハイツ	建築局市営住宅課	R1.5.18	1階倉庫 (集会室)	1	10	26	26	20	380	22	2	
	60						3階1DK-a 1 (就寝室-1(洋))	1	10	19	26	20	380	22	2	
	61						4階2DK-a1 (就寝室-1)	1	10	15	26	20	380	22	2	
	62						4階2DK-a1 (就寝室-2)	1	10	17	26	20	380	22	2	
	63						5階1DK-b2 (就寝室-1)	1	10	19	26	20	380	22	2	
	64						6階3DK-b (DK)	1	10	18	26	20	380	22	2	
	65						6階3DK-b (就寝室-1)	1	10	18	26	20	380	22	2	
	66						6階3DK-b (就寝室-2)	1	10	20	26	20	380	22	2	
	67						6階3DK-b (就寝室-3)	1	10	34	28	20	380	22	2	
	68						7階2DK-b (就寝室-1)	1	10	21	26	20	380	22	2	
	69						7階2DK-b (就寝室-2)	1	15	44	26	20	380	22	2	
	70						8階3DK-a 1 (DK、就寝室-2)	1	12	25	26	20	380	22	2	
	71						8階3DK-a 1 (就寝室-1)	1	10	23	26	20	380	22	2	
	72						8階3DK-a 1 (就寝室-3)	1	10	23	26	20	380	22	2	
	73						9階3DK-c (就寝室-1)	1	10	22	26	20	380	22	2	
74	9階3DK-c (就寝室-2)	1	10	19	26	20	380	22	2							
75	9階3DK-c (就寝室-3)	1	11	24	26	20	380	22	2							

教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)

R1	76	中	住吉町	関内ホール	文化観光局 文化振興課	R1.7.8	4階大ホール親子室	2	15						2	
	77						3階大ホール客席	2	< 10						2	
	78						1階大ホールホワイエ	2	< 10						2	
	79						B1階小ホール客席	2	45						2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
	80					2階大ホール楽屋1	2	15					2		
	81					B2階小ホール楽屋1	2	30					2		
	82					B2階リハーサル室	2	15					2		
	83					1階事務所	2	< 10					2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(200)	(3800)	(220)			
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

港南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
R1	1	港南	上大岡東三丁目	上大岡小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.8.6	普通教室(算数教室)	1	* 150	20	nd	nd	nd	nd	2	
	2		芹が谷二丁目	芹が谷中学校		R1.8.16	普通教室(1年3組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
R1	1	保土ヶ谷	星川三丁目	星川小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.7.26	普通教室(4年1組)	1	40	14	nd	nd	nd	nd	2	
	2		岩崎町	岩崎小学校		R1.7.23	普通教室(5年1組)	1	24	14	48	19	nd	nd	2	
	3		上菅田町	上菅田小学校		R1.7.25	普通教室(1年5組)	1	36	14	nd	nd	nd	nd	2	
	4		新桜ヶ丘一丁目	藤塚小学校		R1.7.29	普通教室(6年1組)	1	16	8.4	nd	nd	nd	nd	2	
	5		釜台町	保土ヶ谷中学校		R1.7.22	普通教室(1-1)	1	34	18	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
							ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン			
	年	整理番号					所在地 区 町	名称	(100)	(48)	(260)	(200)			(3800)
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
R1	1	旭	二俣川二丁目	二俣川地域ケアプラザ	旭区福祉保健課	R1.9.17	ボランティアルーム	1	10	13	3.0	< 2.0	< 38	< 2.2	2
	2						地域ケアルーム	1	9	8.8	< 2.6	< 2.0	< 38	< 2.2	2
	3						多目的ホール1	1	12	11	< 2.6	< 2.0	< 38	< 2.2	2
	4						多目的ホール2	1	12	10	< 2.6	< 2.0	< 38	< 2.2	2
	5						調理室	1	11	7.1	< 2.6	< 2.0	< 38	< 2.2	2
	6						事務所	1	10	12	3.0	< 2.0	< 38	< 2.2	2
	7						相談室2	1	16	9.9	< 2.6	< 2.0	< 38	< 2.2	2
	8						相談室1	1	10	8.1	< 2.6	< 2.0	< 38	< 2.2	2
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
R1	9	旭	上白根町1424-5	横浜動物の森公園 里山ガーデン 仮設管理棟	環境創造局 公園緑地整備課	R1.7.26	1F案内所	1	nd	17	nd	22	nd	nd	2
	10						1F売店	1	nd	16	nd	nd	nd	nd	2
	11						1Fベビールーム	1	12	27	nd	39	nd	nd	2
	12						1F倉庫	1	22	* 50	55	39	nd	nd	2
	13						1F救護室	1	12	18	36	32	nd	nd	2
	14						2F事務室	1	28	17	nd	21	nd	nd	2
	15						2F会議室	1	12	15	nd	33	nd	nd	2
	16		1F倉庫	1	-	* 78	-	-	-	-	2				
17	上白根町910-3	上白根大池公園 こどもログハウス		R1.7.16~7.17	1F	1	11	7.6	nd	nd	nd	nd	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
R1	18	旭	鶴ヶ峰	旭区総合庁舎	旭区総務課	R1.9.14	別館1階 高齢障害支援課 執務室	1	30	9	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	19						新館1階 生活支援課 執務室	1	17	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
R1	20	旭	川井宿町	都岡中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.8.9	普通教室(1年4組)	1	63	15	nd	nd	nd	nd	2
	21		川島町	本宿中学校		R1.8.5	普通教室(3年1組)	1	20	8.2	nd	nd	nd	nd	2

