

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

金沢区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)				
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
R1	1	金沢	釜利谷東五丁目15-1	金沢自然公園アメリカ区レストハウス	環境創造局 動物園課	R1.8.5	1F	1	10	18	nd	nd	nd	nd	2
	2					休憩室	1	< 10	5	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	3		釜利谷東	金沢動物園 管理事務所		R1.8.3	女子更衣室	1	94	< 20	41	< 47	< 47	< 46	2
	4						男子更衣室	1	13	< 20	41	< 47	< 47	< 46	2
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
R1	5	金沢	瀬戸	本校舎中庭 プレハブ棟	政策局八景キャンパス 総務課	R1.9.7	セミナー室	2	22	18	40	< 20	< 20	< 20	2
	6						事務室	2	25	23	97	< 20	< 20	< 20	2
	7		みず木町	南部斎場		R1.9.23	1階ロビー	1	15	5.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	8						2階更衣室	1	16	6.5	< 20	< 20	< 100	< 20	2
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
R1	9	金沢	富岡西五丁目	西富岡小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.7.24	普通教室(6年3組)	1	38	19	nd	nd	nd	nd	2
	10						少人数教室	1	48	24	nd	nd	nd	nd	2
	11		瀬戸	金沢高等学校		R1.8.13	L・L教室	1	94	11	nd	nd	nd	nd	2





VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

緑区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
R1	1	緑	長津田町	長津田地区センター	緑区地域振興課	R1.8.21	中会議室	2	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
R1	2	緑	長津田町	北部斎場	健康福祉局環境施設課	R1.9.5	葬祭棟男子更衣室	1	21	8	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	葬祭棟女子更衣室						1	20	8	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	火葬棟男子更衣室						1	30	6	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	火葬棟女子更衣室						1	27	5	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	授乳室						1	7	6	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
R1	7	緑	長津田町	長津田第二小学校	教育委員会事務局教育施設課	R1.7.29	普通教室(5年3組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	8		長津田二丁目	田奈中学校		R1.8.19	普通教室(1年2組)	1	* 120	16	nd	nd	nd	nd	2	
	9		寺山町	中山中学校		R1.8.6	普通教室(2年1組)	1	73	12	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

青葉区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
<b>保育園等（保育園、児童福祉施設など）</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

都筑区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
R1	1	都筑	葛が谷	横浜市都筑プール	スポーツ振興課	R1.9.24	事務所控室	1	12	< 18	< 38	< 43	< 43	< 43	2	
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
R1	2	都筑	茅ヶ崎南一丁目	茅ヶ崎小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.8.19	普通教室(2年5組)	1	37	11	nd	nd	nd	nd	2	
	3		長坂	茅ヶ崎台小学校		R1.7.24	普通教室(6年4組)	1	10	7.3	11	nd	nd	nd	2	
	4		中川六丁目	都筑小学校		R1.8.2	普通教室(6年1組)	1	46	17	nd	nd	nd	nd	2	
	5						理科室	1	40	14	nd	nd	nd	nd	2	
	6		茅ヶ崎南一丁目	茅ヶ崎中学校		R1.8.16	普通教室(2年4組)	1	23	7.8	nd	nd	nd	nd	2	
	7						普通教室(1年2組)	1	29	8.7	nd	nd	nd	nd	2	
	8						普通教室(1年9組)	1	42	12	nd	33	nd	nd	2	
	9		早淵二丁目	早淵中学校		R1.7.23	3年数学少人数教室	1	17	5.2	12	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

戸塚区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等（保育園、児童福祉施設など）</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）</b>																
R1	1	戸塚	鳥が丘	鳥が丘小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.7.26	普通教室 (3年1組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	2		舞岡町	舞岡小学校		R1.7.26	普通教室 (6年1組)	1	20	8.8	17	nd	nd	nd	2	
	3					普通教室 (2年2組)	1	21	11	44	nd	nd	nd	2		
	4		原宿四丁目	大正中学校		R1.8.15	第一理科室	1	56	9.3	nd	nd	nd	nd	2	
	5					3年1組	1	47	8.9	nd	nd	nd	nd	2		
	6		秋葉町	秋葉中学校		R1.8.6	2年1組	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

栄区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
	年	整理番号							区	町	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)		
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
R1	栄	上郷町1499-1	横浜市上郷・森の家	市民局地域施設課	R1.8.26～27	女子浴室内トイレ	1	14	5	< 20	< 20	< 300	< 20	1、2		
						108号室	1	19	6	< 20	< 20	< 300	< 20	1、2		
						大広間B	1	18	< 4	< 20	< 20	< 300	< 20	1、2		
						フォレストプラザ	1	15	12	< 20	< 20	< 300	< 20	1、2		
						男子シャワー室	1	10	5	< 20	< 20	< 300	< 20	1、2		
						216号室	1	45	9	< 20	< 20	< 300	< 20	1、2		
						220号室	1	21	6	< 20	< 20	< 300	< 20	1、2		
						ミーティングルーム1	1	11	< 4	< 20	< 20	< 300	< 20	1、2		
						スタジオ	1	10	5	< 20	< 20	< 300	< 20	1、2		
						104号室	1	63	14	< 20	< 20	< 300	< 20	1、2		
						体育館	1	30	5	< 20	< 20	< 300	< 20	1、2		
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
R1	12	栄	桂台南一丁目	桂台小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.7.30	普通教室(6年1組)	1	40	12	nd	nd	nd	nd	2	
	13		犬山町	上郷中学校		R1.7.29	普通教室(2年1組)	1	22	11	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

泉区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(200)	(3800)	(220)			
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
R1	1	泉	中田北	立場地区センター	泉区地域振興課	R1.8.13	中会議室-1	1	21	8	< 26	< 20	< 380	< 22	2
	中会議室-2						1	22	8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	3		和泉町	いずみ台公園 こどもログハウス	環境創造局 公園緑地維持課	R1.8.19～ 8.20	1F	1	47	16	nd	nd	nd	nd	2
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
R1	4	泉	西が岡三丁目	西が岡小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.7.23	個別支援学級	1	14	5.9	11	nd	nd	nd	2
	5						普通教室(6-1)	1	11	7.1	11	nd	nd	nd	2

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成31年4月～令和元年9月)

## 瀬谷区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(200)	(3800)	(220)			
<b>保育園等 (保育園、児童福祉施設など)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)</b>															
平成31年4月～令和元年9月に測定を行った施設はありません。															