

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	年	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
R2	1	鶴見	馬場2	馬場花木園旧藤本家住宅主屋	環境創造局北部公園緑地事務所	R2.8.18	1階	1	7	5	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	2			馬場花木園東屋				1	6	4	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
	3		馬場七丁目	馬場小学校		R2.8.5	普通教室(6年5組)	1	69	16	nd	nd	nd	nd	2	
	4						普通教室(3年4組)	1	76	20	13	nd	nd	nd	2	
	5		生麦四丁目	生麦小学校		R2.7.28	郷土資料館	1	15	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	6		豊岡町	豊岡小学校		R2.8.3	普通教室(3-3)	1	32	14	nd	nd	nd	nd	2	
	7						国際教室	1	10	6.8	nd	nd	nd	nd	2	
	8		鶴見中央三丁目	鶴見小学校		R2.7.29	普通教室(1-3)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	9		岸谷一丁目	岸谷小学校		R2.8.13	普通教室(4年1組)	1	32	11	nd	nd	nd	nd	2	
	10		矢向三丁目	矢向小学校		R2.7.29	4階 第2音楽室	1	28	9.5	nd	nd	nd	nd	2	
	11				3階 第1音楽室		1	38	11	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	12				普通教室(6年4組)		1	27	11	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	13		東寺尾五丁目	寺尾小学校		R2.9.15	普通教室(3年1組)	1	19	13	nd	nd	nd	nd	2	
	14				普通教室(4年1組)		1	24	11	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	15		駒岡三丁目	駒岡小学校		R2.8.3	音楽室	1	61	18	nd	nd	nd	nd	2	
	16					R2.4.1	3階個別支援教室(1)	1	< 10	10	* 810	< 10	11	< 10	3	
	17				R2.4.10	1		< 10	8	* 700	< 10	< 10	< 10	3		
	18				R2.4.24	1		< 10	11	25	< 20	< 100	< 20	3		
	19					教育相談室		1	20	6.1	nd	nd	nd	nd	2	
	20			技術員室	1	12	5.7	nd	nd	nd	nd	2				
	21			地域交流室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2				
	22			PTA会議室	1	11	5.2	nd	nd	nd	nd	2				

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
	年	整理番					所在地	名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)		
		区	町											
	57				金工木工準備室	1	11	4.9	33	nd	nd	nd	2	
	58				会議室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	59				地域交流室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	60		上の宮一丁目		上の宮中学校 普通教室 (2年4組)	1	25	14	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

神奈川区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度 年	整理 番号	施設		所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定 理由 (※2)	備考		
		所在地 区	町					名称	ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)			スチレン (220)	
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
R2	1	神奈川	神大寺3	神大寺中央公園 こどもログハウス トムソー ヤ	神奈川区地域振興課	R2.8.20	1階	1	30	20	< 5	< 5	< 5	< 5	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
R2	2	神奈川	羽沢町	羽沢小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R2.8.26	体育館	1	38	35	44	12	nd	nd	2		
	3		東神奈川 二丁目	神奈川小学校		R2.9.1	1階 家庭科室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	4					2階 PC教室	1	25	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	5					3階 小人数教室	1	23	5.6	nd	nd	nd	nd	2			
	6		幸ヶ谷	幸ヶ谷小学校		R2.8.3	教材制作室	1	18	12	nd	nd	nd	nd	2		
	7		斎藤分町	斎藤分小学校		R2.7.29	普通教室 (6年1組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	8		白幡東町	浦島丘中学校		R2.8.4	体育館放送室	1	92	11	12	23	nd	nd	2		
	9					3階 2-4教室	1	24	6.4	20	nd	nd	2				
	10		西大口	神奈川中学校		R2.8.18	音楽ホール	1	38	5.4	nd	nd	nd	2			
	11		三ツ沢下町	松本中学校		R2.8.19	普通教室 (2年1組)	1	46	9.5	nd	nd	nd	2			
	12		松見町	盲特別支援学校		R2.8.14	小学部 教室113	1	61	18	13	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度 年	整理 番号	施設 所在地		名称	所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定 理由 (※2)	備考
		区	町						ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
R2	1	西	藤棚町2-198	藤棚地区センター	西区地域振興課	R2.8.17	体育室1	2	40	8	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	2						体育室2	2	41	8	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
R2	3	西	みなとみらい1-1-2	みなとみらい21中央地区 20街区MICE施設 (パシフィコ横浜ノース)	文化観光局 MICE振興課	R2.8.27	1階多目的ホール(2)	1	60	28	< 26	23	< 380	< 22	2	
	4						1階多目的ホール(8)	1	60	36	< 26	24	< 380	< 22	2	
	5						1階 VIP控室	1	20	14	< 26	37	< 380	< 22	2	
	6						1階 控室4	1	30	36	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	7						M2階中央管理室 (中央防災センター・中央監視室)	1	10	6	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	8						M2階 控室5	1	10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	9						M2階 控室13	1	10	7	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	10						2階 小会議室1	1	20	9	< 26	190	< 380	< 22	2	
	11						2階 小会議室8	1	20	8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	12						2階 小会議室13	1	20	17	< 26	42	< 380	< 22	2	
	13						3階 大会議室1	1	20	6	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	14						3階 中会議室3	1	30	8	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	15						4階 大会議室1	1	30	26	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
16	4階 中会議室4	1	30	29	< 26	< 20	< 380	< 22	2							
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度 年	整理 番号	施設 所在地		名称	所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定 理由 (※2)	備考
		区	町						ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)		
R2	17	西	中央1-5-10	仮設診療所	西区福祉保健課	R2.9.16	薬局	1	25	18	23	< 50	< 20	< 20	2	
	受付						1	31	25	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	診療室						1	36	26	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	休憩室						1	38	28	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
R2	21	西	平沼二丁目	平沼小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R2.8.2	1-1	1	nd	nd	15	nd	nd	nd	2	
	22						5-2	1	nd	nd	22	14	nd	nd	2	
	23						理科室	1	nd	nd	13	11	nd	nd	2	
	24						家庭科室	1	nd	nd	16	12	nd	nd	2	
	25						プレイルーム	1	nd	nd	25	17	nd	nd	2	
	26						大プレイルーム	1	nd	nd	36	nd	nd	nd	2	
	27		岡野二丁目	岡野中学校		R2.8.4	普通教室 (1年3組)	1	49	36	nd	nd	nd	nd	2	
	28						調理室	1	51	8.0	nd	nd	nd	nd	2	
	29						美術室	1	25	7.2	nd	nd	nd	nd	2	
	30		北軽井沢	軽井沢中学校		R2.8.12	普通教室 (3年3組)	1	41	14	21	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度 年	整理 番号	施設 所在地		名称	所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定 理由 (※2)	備考
		区	町						ホルム アルデヒド* (100)	アセト アルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
R2	1	中	新山下3丁目	みなと赤十字病院	施設課	R2.7.23	CT室2	1	4	9	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	2		本牧原	本牧原地域ケアプラザ		R2.9.16	デイルーム	1	10	20	< 4	< 4	< 4	< 4	2	
	3					デイルーム	1	10	18	< 4	< 4	< 4	< 4	2		
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
R2	4	中	翁町2丁目	横浜武道館	市民局スポーツ振興課	R2.6.21-22	4階VIPラウンジ	1	20	48	37	< 20	< 380	< 22	2	
	5						4階アリーナVIP席	1	19	48	34	< 20	< 380	< 22	2	
	6						4階音響調整室	1	18	37	< 26	< 20	< 380	< 22	2	
	7						3階大会運営本部	1	23	45	< 26	26	< 380	< 22	2	
	8					3階放送室	1	19	25	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	9					3階アリーナ客席①	1	21	44	< 26	21	< 380	< 22	2		
	10					3階アリーナ客席②	1	22	47	< 26	22	< 380	< 22	2		
	11					2階選手控室・監督室1・2/3・4/5・6	1	30	26	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	12					2階大会運営本部 審判員室1・2	1	15	41	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	13					2階アリーナ中央	1	17	37	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	14					2階アリーナ客席①	1	21	35	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	15					2階アリーナ客席②	1	19	40	< 26	23	< 380	< 22	2		
	16					R2.6.14-15	M2階委託控室1	1	44	38	30	< 20	< 380	< 22	2	
	17						1階選手控室・監督室	1	23	35	30	< 20	< 380	< 22	2	
	18						1階救護室	1	15	15	52	< 20	< 380	< 22	2	
	19						1階守衛室	1	17	23	69	< 20	< 380	< 22	2	
	20						1階委託事務室	1	14	18	43	< 20	< 380	< 22	2	
	21						1階館長室	1	19	27	41	< 20	< 380	< 22	2	
	22						1階応接室	1	11	27	40	< 20	< 380	< 22	2	
	23						1階エントランスホール・受付	1	12	21	39	< 20	< 380	< 22	2	
	24						1階事務室	1	16	35	33	< 20	< 380	< 22	2	
	25						1階武道場①	1	30	36	37	< 20	< 380	< 22	2	
	26						1階武道場②	1	24	29	37	< 20	< 380	< 22	2	
	27						1階武道場③	1	24	27	35	< 20	< 380	< 22	2	
	28					1階多目的室	1	21	15	< 26	< 20	< 380	< 22	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度 年	整理 番号	施設		所在地	名称	所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定 理由 (※2)	備考
		区	町							ホルム アルデヒド* (100)	アセト アルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
R2	29	中	元町1	元町公園エリスマン邸	南部公園緑地事務所都心部担当	R2.8.12	1階	1	32	13	< 5	< 5	< 5	< 5	2		
	30						31階 レセプションルーム	1	7	14	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	31						30階 執務室(南側)	1	25	13	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	32						29階 コミュニケーションエリア	1	17	7	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	33						28階 会議室28-N3	1	21	9	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	34						27階 応接相談ブース(北側)	1	19	9	38	< 50	< 20	< 20	2		
	35						26階 受付(南側)	1	17	6	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	36						25階 会議室25-S10	1	24	10	23	< 50	< 20	< 20	2		
	37						24階 応接相談ブース(南側)	1	18	10	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	38						23階 執務室(北側)	1	19	10	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	39						22階 執務室(北側)	1	21	13	22	< 50	< 20	< 20	2		
	40						21階 コミュニケーションエリア	1	16	8	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	41						20階 執務室(北側)	1	18	13	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	42						19階 執務室(南側)	1	7	< 5	28	< 50	< 20	< 20	2		
	43						18階 会議室なみき1	1	11	6	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	44						17階 リフレッシュスペース	1	18	11	55	< 50	< 20	< 20	2		
	45		本町 6-50-10		横浜市役所	総務局管理課	R2.9.26	16階 応接相談ブース(北側)	1	16	7	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	46							15階 応接相談ブース(南側)	1	17	8	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	47							14階 会議室14-S11	1	21	9	21	< 50	< 20	< 20	2	
	48							13階 執務室(北側)	1	17	10	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	49							12階 執務室(南側)	1	12	5	21	< 50	< 20	< 20	2	
	50							11階 リフレッシュルーム	1	9	5	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	51							10階 本部運営室	1	6	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	52							9階 コミュニケーションエリア	1	13	7	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	53							8階 秘書課執務室	1	14	7	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	54							7階 管理課執務室	1	15	7	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	55							6階 会議室6-2	1	13	11	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	56							5階 常任委員会室3	1	15	16	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	57							3階 市民情報センター	1	16	13	24	< 50	< 20	< 20	2	
	58							2階 よこはま建築情報センター	1	24	10	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	59							1階 市民協働推進センタースペースA	1	5	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	60							地下2階 文書中央集配所	1	16	12	150	< 50	53	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
R2	61	中	諏訪町	北方小学校	教育員会事務局 教育施設課	R2.8.27	給食室ホール	1	11	8.4	19	nd	nd	nd	2	
	62			給食休憩室			1	23	29	22	nd	nd	nd	2		
	63		山手町	元街小学校		R2.8.24	給食室	1	18	15	20	nd	nd	nd	2	
	64		花咲町	本町小学校		R2.8.5	普通教室(1年1組)	1	38	7.9	nd	nd	nd	nd	2	
	65		山元町	山元小学校		R2.8.6	印刷室	1	20	6.5	17	nd	nd	nd	2	
	66						図書室	1	59	13	18	nd	nd	nd	2	
	67						理科室	1	44	8.2	14	nd	nd	nd	2	
	68						視聴覚室	1	98	13	14	10	nd	nd	2	
69	仲尾台	仲尾台中学校	R2.8.29	普通教室(2-1)	1	18	nd	37	nd	nd	nd	2				

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	年	整理番号					所在地		名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)			キシレン(200)
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
R2	南	別所	横浜市別所地域ケアプラザ	南区福祉保健課	R2.8.19	事務室	1	19	nd	nd	nd	nd	nd	2	
						男子更衣室	1	12	nd	nd	nd	nd	2		
						女子更衣室	1	17	nd	nd	nd	nd	2		
						相談室1	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
						相談室2	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
						男子トイレ	1	10	nd	nd	nd	nd	2		
						女子トイレ	1	13	nd	nd	nd	nd	2		
						多目的トイレ	1	11	nd	nd	nd	nd	2		
						授乳室	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
						ボランティアルーム	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
					R2.8.20	地域ケアルーム	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
						多目的ホール	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
					R2.8.19	調理室	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
						多目的ホール倉庫	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、子どもログハウス、レストハウスなど)															
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
R2	南	高根町	南吉田小学校	教育員会事務局 教育施設課	R2.7.31	普通教室(多目的室)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
						普通教室(チャレンジ教室)	1	nd	nd	13	nd	nd	nd	2	
					R2.8.13	屋内運動場	1	14	nd	nd	nd	nd	2		
					R2.8.3	普通教室(1年4組)	1	19	nd	nd	21	nd	nd	2	
					R2.8.16	かがやきルーム	1	21	nd	nd	11	nd	nd	2	
						つながりルーム	1	76	14	nd	nd	nd	2		
					R2.8.13	職員室	1	30	8.1	nd	nd	nd	2		
					R2.8.14	図書室	1	23	6.8	nd	nd	nd	2		
					R2.7.28	夜間教室6	1	14	nd	nd	nd	nd	2		
					R2.8.3	普通教室(C棟4階 1年1組)	1	31	17	41	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考		
	年	整理番号					所在地	名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)			エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)
		区	町													
	25				普通教室(A棟4階 1年6組)	1	28	13	23	nd	nd	nd	2			
	26		六ッ川三丁目		六ッ川中学校	R2.7.31	PTA会議室	1	51	12	32	110	nd	nd	2	
	27		浦舟町3丁目		浦舟特別支援学校	R2.8.5	横浜市立市民病院院内学級	1	22	8.6	nd	nd	nd	nd	2	
	28		大岡		横浜総合高等学校	R2.8.13	北棟校舎5階 メディアセンター	1	33	7.7	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

港南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度 年	整理 番号	施設 所在地		名称	所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定 理由 (※2)	備考
		区	町						ホルム アルデヒド* (100)	アセト アルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
R2	1	港南	上大岡西	障害者スポーツ 文化センター ラポール上大岡	港南区障害自立支援 課	R2.8.4	創作エリア1	1	16	9	nd	nd	nd	nd	2	
	2						創作エリア2	1	14	8	nd	nd	nd	nd	2	
	3						展示コーナー	1	20	8	nd	nd	nd	nd	2	
	4						男子更衣室	1	16	7	nd	nd	nd	nd	2	
	5						多目的更衣室 (男)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	6						事務室	1	12	6	nd	nd	nd	nd	2	
	7						多目的更衣室 (女)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	8						女子更衣室	1	nd	5	nd	nd	nd	nd	2	
	9						授乳室	1	15	11	nd	nd	nd	nd	2	
	10						休憩スペース	1	16	14	nd	nd	nd	nd	2	
	11						倉庫2	1	nd	7	nd	nd	nd	nd	2	
	12						会議室	1	nd	6	nd	nd	nd	nd	2	
	13						事務室1	1	nd	8	nd	nd	nd	nd	2	
	14						事務室2	1	15	9	nd	nd	nd	nd	2	
	15						フィットネスルーム	1	12	8	nd	nd	nd	nd	2	
	16						ロビー	1	nd	6	30	nd	nd	nd	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

港南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考		
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)	
		区	町														
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
R2	17	港南	芹が谷三丁目	芹が谷小学校	教育員会事務局 教育施設課	R2.8.4	普通教室 (6年1組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	18		日野南六丁目	日野南小学校		R2.8.5	普通教室 (6年1組)	1	38	12	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	19		上永谷一丁目	相武山小学校		R2.8.11	体育館	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	20		下永谷五丁目	永谷小学校		R2.8.18	普通教室 (5年3組)	1	12	5.0	12	nd	nd	nd	nd	2	
	21		港南台六丁目	港南台第一中学校		R2.8.4	普通教室 (2年5組)	1	29	13	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	22		東永谷二丁目	南高校附属中学校		R2.8.14	普通教室 (3年3組)	1	72	26	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	23		港南台五丁目	港南台ひの特別支援学校		R2.8.10	普通教室 (5年1組)	1	36	11	15	nd	nd	nd	nd	2	
	24						はまっ子事務室	1	22	8.3	13	nd	nd	nd	nd	2	
	25		日野中央二丁目	日野中央高等特別支援学校		R2.7.30	パソコン室	1	25	9.6	10	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

保土ケ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度 年	整理 番号	施設 所在地		名称	所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定 理由 (※2)	備考
		区	町						ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
R2	1	保土 ケ谷	川島町	川島町公園 こどもログハウス アドベンチャーハウ ス	保土ケ谷区地域振興 課	R2.8.17	1階	1	44	* 71	10	< 5	< 5	< 5	2	
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
	2		星川三丁目	星川小学校		R2.8.17	普通教室 (3年1組)	1	52	12	nd	nd	nd	nd	2	
	3		峰岡町	峰小学校		R2.8.19	教具室	1	80	12	11	10	nd	nd	2	
	4				個別教室		1	84	12	11	nd	nd	nd	2		
	5				教育相談室		1	68	17	10	nd	nd	nd	2		
	6		岩崎町	岩崎小学校		R2.8.17	音楽室	1	100	28	nd	12	nd	nd	2	
	7				普通教室 (6年1組)		1	50	11	nd	nd	nd	nd	2		
	8				普通教室 (1年2組)		1	58	11	nd	nd	nd	nd	2		
	9				屋内運動場 放送室		1	47	5.9	nd	nd	nd	nd	2		
	10						放送室	1	28	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考		
	年	整理番号					所在地	名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)			エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)
R2		保土ヶ谷区	藤塚町	初音が丘小学校	R2.8.13	2F 相談室	1	12	nd	nd	nd	nd	nd	2		
						3F 備蓄教室	1	51	8.8	15	nd	nd	nd	2		
						配膳ホール	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
						調理室	1	nd	5.7	nd	nd	nd	nd	2		
			15	上菅田町	新井小学校	R2.7.27	3F 体育館	1	16	6.3	nd	nd	nd	nd	2	
			16	権太坂二丁目	権太坂小学校	R2.8.31	普通教室(1年2組)	1	43	11	nd	nd	nd	nd	2	
			17	上菅田町	上菅田笹の丘小学校	R2.8.5	校長室	1	27	6.9	nd	nd	nd	nd	2	
			家庭科室				1	13	5.9	11	nd	nd	nd	2		
			個別支援1				1	23	7.2	11	nd	nd	nd	2		
			CR-6				1	50	13	11	12	nd	nd	2		
			相談室				1	30	7.5	14	nd	nd	nd	2		
			CR-18				1	16	5.1	nd	nd	nd	nd	2		
			CR-25				1	17	5.8	nd	nd	nd	nd	2		
			プレハブ CR-3				1	36	15	nd	nd	nd	nd	2		
			プレハブ 国際教室				1	18	11	nd	nd	nd	nd	2		
			プレハブ CR-15				1	59	18	nd	nd	nd	nd	2		
			27	釜台町	保土ヶ谷中学校	R2.7.30	普通教室(1年5組)	1	38	11	nd	nd	nd	nd	2	
			28	宮田町	宮田中学校	R2.8.11	会議室A	1	62	12	nd	nd	nd	nd	2	
			29				3階 図書室	1	78	9.0	10	nd	nd	nd	2	
			30				美術室	1	* 120	21	81	17	nd	nd	2	
			31				2階 5組 現3-3)	1	49	9.4	26	nd	nd	nd	2	
			32				被服室	1	89	7.2	13	nd	nd	nd	2	
			33	1階 6組	1	27	nd	12	nd	nd	nd	2				
			34	岩井町	岩井原中学校	R2.8.6	普通教室(1年1組)	1	26	nd	nd	nd	nd	nd	2	
			35	桜ヶ丘二丁目	桜丘高等学校	R2.8.12	第2情報室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
			36				社会教室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
			37	上菅田町	上菅田特別支援学校	R2.8.4	小2ランチ	1	nd	5.1	nd	nd	nd	nd	2	
			38				小6ランチ	1	20	8.7	13	nd	nd	nd	2	
			39				中学部 学習室B	1	25	10	nd	nd	nd	nd	2	
			40				生活学習室	1	24	8.6	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度 年	整理 番号	施設 所在地		名称	所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定 理由 (※2)	備考	
		区	町						ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)			
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
R2	1	旭	矢指町	追分市民の森 活動拠点	環境創造局北部 公園緑地事務所	R2.8.19	1階	1	19	13	110	46	10	< 5	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
R2	2	旭	上川井町	上川井小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R2.7.27	普通教室 (3-1)	1	24	8.3	nd	nd	nd	nd	2		
	3		本宿町	本宿小学校		R2.8.21	体育館	1	17	6.8	31	nd	nd	nd	nd	2	
	4		白根三丁目	不動丸小学校		R2.7.29	4階 普通教室(5年2組)	1	14	5.2	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	5						3階 普通教室(4年2組)	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	6		今宿南町	今宿南小学校		R2.8.18	給食室	1	22	13	19	34	nd	nd	nd	2	
	7		若葉台二丁目	若葉台小学校		R2.8.3	普通教室 (6年1組)	1	24	12	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	8						R2.8.4	普通教室(5年1組)	1	19	8.7	nd	nd	nd	nd	2	
	9		鶴ヶ峰本町 三丁目	鶴ヶ峰中学校		R2.7.28	第2理科室	1	28	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	10		左近山	左近山中学校		R2.8.20	武道場(格技場)	1	58	8.8	14	16	nd	nd	nd	2	
	11		川井宿町	都岡中学校		R2.8.24	普通教室(3年3組)	1	17	5.4	13	nd	nd	nd	nd	2	
	12						個別教室 (6組)	1	nd	nd	17	nd	nd	nd	2		
	13						屋内運動場	1	19	11	25	nd	nd	nd	2		
	14		川島町	本宿中学校		R2.8.20	普通教室 (2年1組)	1	27	15	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	15		左近山	左近山特別支援学 校		R2.7.30	4F 保護者控室	1	nd	7.9	16	nd	nd	nd	nd	2	
16	3F 305号室	1			17		17	nd	nd	nd	nd	2					
17	2F 個別学習室	1			nd		10	13	nd	nd	nd	2					

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
	18					1F 個別学習室	1	nd	7.8	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和2年4月～令和2年9月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																
令和2年4月～令和2年9月に測定を行った施設はありません。																
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																
R2	1	磯子	岡村 8-21-7	久良岐能舞台	文化観光局 文化振興課	R2.9.24	トイレ・倉庫	1	13	20	41	47	47	46	2	
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																
R2	2	磯子	磯子台	浜小学校	教育員会事務局 教育施設課	R2.7.28	個別支援教室	1	15	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	3						普通教室 (2年4組)	1	19	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	4		岡村四丁目	岡村小学校		R2.8.17	普通教室 (1年1組)	1	44	8.7	11	21	nd	nd	2	
	5		西町	根岸中学校		R2.8.4	個別支援教室	1	39	7.4	14	nd	nd	nd	2	
	6		杉田三丁目	浜中学校		R2.9.4	4F 1年6組	1	64	19	nd	nd	nd	nd	2	
	7						4F 教材倉庫	1	42	nd	nd	nd	nd	2		
	8		汐見台一丁目	汐見台中学校		R2.8.18	調理室	1	24	8.9	nd	nd	nd	nd	2	
	9		森五丁目	森中学校		R2.7.30	普通教室 (3年1組)	1	10	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	10						普通教室 (第2学習室)	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	11		丸山一丁目	横浜商業高等学校別科		R2.8.13	普通教室 (美容科1年)	1	63	24	nd	nd	nd	nd	2	