

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年10月～令和7年3月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考				
年	整理番号	所在地						ホルムアルテヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン						
		区	町					(100)	(48)	(260)	(200)	(370)	(220)						

保育園等（保育園、児童福祉施設など）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）

7	1	鶴見	馬場四丁目	寺尾地区センター	鶴見区地域振興課	R6.10.15	プレイルーム	1	59	38	<26	<20	<380	<22	2
---	---	----	-------	----------	----------	----------	--------	---	----	----	-----	-----	------	-----	---

地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）

7	2	鶴見	大黒ふ頭構内	大黒ふ頭T-5上屋	港湾局 物流運営課	R7.3.27	1階男子トイレ	2	<10	<5	<20	<20	<20	<20	2	
	3					R7.3.27	1階女子トイレ	2	<10	<5	<20	<20	<20	<20	2	
	4					R7.3.27	廊下	2	<10	<5	<20	<20	<20	<20	2	

教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年10月～令和7年3月)

神奈川区

測定結果の * 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考							
年	整理番号	所在地						ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン									
		区	町					(100)	(48)	(260)	(200)	(370)	(220)									
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																						
令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。																						
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																						
令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。																						
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																						
令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。																						
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																						
7	1	神奈川	神之木台	神の木公園詰所	北部公園緑地事務所	R7.1.6	事務所	1	<13	<19	<40	<46	<46	<46	2							
	2		三ツ沢西町	三ツ沢公園第3レストハウス		R7.1.8	休憩室	1	<5	5	24	<50	<20	<20	2							
	3					R7.1.8	管理室	1	<5	5	20	<50	<20	<20	2							
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																						
令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。																						
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																						
7	4	神奈川	白幡上町	白幡小学校	教育委員会教育施設課	R7.2.17	アリーナ	1	<10	12	180	26	<100	<20	2							
	5					R7.2.17	舞台	1	<10	11	170	26	<100	<20	2							
	6					R7.2.17	ミーティングルーム	1	<10	9.2	240	21	<100	<20	2							
	7					R7.2.17	コントロール室	1	<10	16	150	41	<100	<20	2							

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年10月～令和7年3月)

西区

測定結果の * 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

保育園等（保育園、児童福祉施設など）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありますか？

その他（庄金事務所、その他サービス施設など）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありますか？

教育・文化施設（学校・図書館・公会堂等）

7	1	西	みなとみらい4 丁目 平沼二丁目	横浜美術館 平沼小学校	文化振興課 教育委員会教育 施設課	R6.11.7	2階カフェ・ショップ	1	<10	<4.8	<20	<20	<100	<20	2
	2					R6.10.15	既存校舎 車いす利用者便房	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	3					R7.1.23	増築校舎 キッズクラブ	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	4					R7.1.23	増築校舎 多目的室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	5					R7.1.23	増築校舎 2階普通教室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	6					R7.1.23	増築校舎 3階普通教室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	7					R7.1.23	増築校舎 4階普通教室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年10月～令和7年3月)

中区

測定結果の * 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考															
年	整理番号	所在地						ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (370)	スチレン (220)																	
		区	町																											
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																														
令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。																														
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																														
7	1	中	桜木町一丁目	横浜市健康福祉総合センター	医療局地域医療課	R6.7.14 ,R7.1.13	6階第一会議室	1	33	9.1	<20	<20	<100	<20	2															
	2					R6.7.14 ,R7.1.13	6階ラウンジ	1	44	11	<20	<20	<100	<20	2															
	3					R6.7.14 ,R7.1.13	7階医師会	1	27	6.6	<20	<20	<100	<20	2															
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																														
令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。																														
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																														
7	4	中	山手町	山手イタリア山庭園 外交官の家	南部公園緑地事務所	R7.2.27	1階供待室	1	-	-	<40	<46	<46	<45	2															
	5					R7.3.6	1階供待室	1	<13	<19	-	-	-	-	2															
	6					R7.2.27	2階寝室	1	-	-	<40	<46	<46	<45	2															
	7					R7.3.6	2階寝室	1	<13	<19	-	-	-	-	2															
	8					R7.2.27	3階サンルーム	1	-	-	<40	<46	<46	<45	2															
	9					R7.3.6	3階サンルーム	1	<13	<19	-	-	-	-	2															
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																														
7	10	中	海岸通1丁目	大さん橋総合ビル	港湾局 施設管理課	R6.12.1	C厨房	1	<10	<5	58	<20	52	<20	2															
	11					R7.1.11	1F女子トイレ	1	<10	<5	<20	<20	<20	<20	2															
	12					R7.1.11	1F男子トイレ	1	<10	<5	<20	<20	<20	<20	2															
	13		新山下3丁目	みなど赤十字病院	施設課	R6.12.8	3階事務室(旧休養室)	1	4	7	6	<5	<5	<5	2															
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																														
7	14	中	日本大通3	横浜開港資料館	生涯学習文化財課	R7.2.17	連絡通路	1	<10	5	<20	124	182	<20	2															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年10月～令和7年3月)

南区

測定結果の * 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年10月～令和7年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の * 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

保育園等（保育園、児童福祉施設など）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）

	1	7 保土ヶ谷	狩場町	車両課保土ヶ谷派遣整備工場	資源循環局車両課	R6.12.7	休憩室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	2			保土ヶ谷輸送事務所	施設課	R7.2.16	打合せ室	1	nd	10	*3600	190	190	nd	2
	3					R7.2.16	事務室兼管制室①	1	nd	9	*3300	170	170	nd	2
	4					R7.2.16	事務室兼管制室②	1	nd	10	*3500	170	170	nd	2
	5					R7.3.9	運転手控室①	1	nd	8	43	24	nd	nd	2
	6					R7.3.9	運転手控室②	1	nd	9	41	23	nd	nd	2
	7	川辺	消防本部庁舎(別館)	総務課		R7.2.9	3階SR執務室	1	<10	<4.8	<20	<20	<100	<20	2
	8					R7.2.9	3階休憩室	1	<10	<4.8	<20	<20	<100	<20	2
	9					R7.2.9	3階仮眠室	1	13	17	28	<20	<100	<20	2
	10					R7.2.9	4階緊援隊受援室	1	<10	<4.8	<20	<20	<100	<20	2
	11					R7.2.9	5階食堂・厨房	1	<10	<4.8	<20	<20	<100	<20	2

教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）

令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年10月～令和7年3月)

旭区

測定結果の * 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考												
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (370)	スチレン (220)														
		区	町																									
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																												
令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。																												
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																												
7	1	旭	中希望が丘	希望が丘地区センター	旭区地域振興課	R6.10.15	プレイルーム	1	<10	5	<26	<20	<380	<22	2													
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																												
令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。																												
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																												
7	2	旭	大池	こども自然公園青少年野外活動センター	こども青少年局青少年育成課	R7.2.10	女子浴室脱衣所	2	<10	<5	<20	<20	<20	<20	2													
	3		上白根町	上白根大池公園こどもログハウス	みどり環境局公園緑地維持課	R7.3.9	-	1	<13	<19	<40	<46	<46	<45	2													
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																												
令和6年10月～令和7年3月に測定を行った施設はありません。																												
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																												
7	4	旭	万騎が原	万騎が原中学校	教育委員会教育施設課	R7.3.25	コンピューター室	1	<0.01	nd	nd	nd	nd	nd	2													
	5		若葉台一丁目	若葉台中学校		R7.3.29	2階配膳室	1	10	13	3	3	4	2	2													
	6		若葉台二丁目	若葉台小学校		R7.2.16	1階アリーナ	1	<10	16	110	12	<100	<20	2													
	7					R7.2.16	1階舞台	1	<10	22	121	22	<100	<20	2													
	8					R7.2.16	1階ミーティングルーム	1	<10	7	157	28	<100	<20	2													
	9					R7.2.16	2階コントロール室	1	<10	27	151	27	<100	<20	2													

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年10月～令和7年3月)

磯子区

測定結果の * 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。