

平成27年度浄水発生土の放射性物質測定結果

| 採取日 | 測定試料 | セシウム134(単位:ベクレル/kg) | セシウム137(単位:ベクレル/kg) |
|----------------------|-------|---------------------|---------------------|
| 平成27年4月8日 (水曜日) | 西谷浄水場 | 不検出 | 6 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 不検出 |
| 平成27年5月13日 (水曜日) | 西谷浄水場 | 不検出 | 5 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 不検出 |
| 平成27年6月10日 (水曜日) | 西谷浄水場 | 不検出 | 9 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 不検出 |
| 平成27年7月8日 (水曜日) | 西谷浄水場 | 不検出 | 8 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 12 |
| 平成27年8月12日 (水曜日) | 西谷浄水場 | 5 | 9 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 7 |
| 平成27年9月14日 (月曜日) | 西谷浄水場 | 不検出 | 11 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 7 |
| 平成27年10月13日 (火曜日) | 西谷浄水場 | 5 | 12 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 18 |
| 平成27年11月9日 (月曜日) | 西谷浄水場 | 不検出 | 12 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 7 |
| 平成27年12月14日 (月曜日) | 西谷浄水場 | 5 | 10 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 9 |
| 平成28年1月12日 (火曜日) | 西谷浄水場 | 不検出 | 6 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 不検出 |
| 平成28年2月8日 (月曜日) | 西谷浄水場 | 不検出 | 5 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 不検出 |
| 平成28年3月14日 (月曜日) | 西谷浄水場 | 不検出 | 9 |
| | 川井浄水場 | 不検出 | 不検出 |

備考:測定機器の検出限界値は約5ベクレル/kgです。