３ 小雀浄水場

採水月		H29/4	5	6	7	8	9	10	11	12	H30/1	2	3	年間
頻　度	●印の項目	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	計365 回
	▽印の項目	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	計24 回
● 水　温	最高	18.8	24.0	24.5	27.8	27.6	25.3	23.1	15.3	11.5	10.7	11.0	15.0	27.8
	最低	11.3	18.2	20.3	22.6	20.4	18.0	13.7	8.1	7.2	7.1	7.3	9.2	7.1
	平均	16.0	20.7	22.7	26.2	24.2	20.3	16.4	11.2	9.2	9.0	9.1	12.1	16.4
● 水素イオン濃度（pH値）	最高	7.82	7.86	7.74	7.71	7.78	7.83	7.73	7.86	8.11	7.89	7.79	7.61	8.11
	最低	7.22	7.43	7.33	7.40	7.35	7.23	7.15	7.43	7.40	7.59	7.41	7.30	7.15
	平均	7.70	7.71	7.60	7.60	7.58	7.61	7.52	7.67	7.79	7.75	7.64	7.46	7.64
● 濁　度	最高	1.1	1.1	1.1	0.8	1.8	1.1	1.0	1.3	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8
	最低	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.1	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1
	平均	0.7	0.7	0.6	0.5	1.0	0.7	0.7	1.0	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8
● アルカリ度（総アルカリ度）	最高	53	52	52	50	53	53	52	48	56	57	54	52	57
	最低	39	38	32	39	30	36	24	35	45	43	46	34	24
	平均	49	47	47	46	43	48	41	42	50	53	52	44	47
▽ 塩素イオン（塩化物イオン）	最高	7.0	7.0	6.6	6.4	8.3	9.5	7.6	8.6	7.1	8.7	10	9.1	10
	最低	6.8	7.0	5.7	5.8	5.6	6.1	7.0	6.3	6.6	6.5	8.4	7.0	5.6
	平均	6.9	7.0	6.2	6.1	7.0	7.8	7.3	7.5	6.9	7.6	9.2	8.1	7.3
▽ 硬　度	最高	66	62	63	64	72	63	67	62	67	71	73	62	73
	最低	64	62	60	64	56	54	66	57	64	60	67	61	54
	平均	65	62	62	64	64	59	67	60	66	66	70	62	64
▽ 蒸発残留物	最高	108	92	110	102	124	104	105	78	94	111	108	122	124
	最低	102	84	100	93	96	89	91	67	72	108	101	103	67
	平均	105	88	105	98	110	97	98	73	83	110	105	113	99
▽ 鉄イオン（溶存鉄）	最高	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00