３ 小雀浄水場

採水月		H30/4	5	6	7	8	9	10	11	12	H31/1	2	3	年間
頻　度	●印の項目	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	計365 回
	▽印の項目	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	計24 回
● 水　温	最高	17.0	21.0	20.6	27.1	28.1	26.4	22.0	18.5	17.0	9.9	12.8	14.1	28.1
	最低	12.1	14.0	13.9	17.7	23.1	20.8	18.4	14.9	8.8	7.7	7.2	9.3	7.2
	平均	14.7	16.6	16.8	23.4	25.3	23.6	20.2	16.8	12.0	9.0	9.4	11.4	16.6
● 水素イオン濃度（pH）	最高	7.61	7.70	7.58	7.74	7.82	7.84	7.97	8.03	7.88	7.59	7.56	7.68	8.03
	最低	7.35	7.50	7.44	7.35	7.47	7.59	7.34	7.19	7.41	7.35	7.22	7.15	7.15
	平均	7.54	7.60	7.53	7.54	7.65	7.74	7.68	7.71	7.65	7.51	7.39	7.40	7.58
● 濁　度	最高	0.9	1.0	1.3	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1	1.1	0.9	1.2	1.2	1.8
	最低	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.1	0.3	0.1
	平均	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7
● アルカリ度	最高	47	48	51	52	50	48	54	55	59	57	53	53	59
	最低	35	37	38	35	34	37	26	50	46	49	43	38	26
	平均	44	43	45	47	39	43	41	53	56	54	48	49	47
▽ 塩素イオン	最高	6.6	7.5	6.3	7.7	6.7	5.2	7.9	7.2	6.6	7.6	8.2	7.6	8.2
	最低	6.5	6.3	5.9	5.8	5.2	5.0	7.1	5.5	6.2	6.8	7.8	6.2	5.0
	平均	6.6	6.9	6.1	6.8	6.0	5.1	7.5	6.4	6.4	7.2	8.0	6.9	6.6
▽ 硬　度	最高	57	61	64	65	59	52	57	67	67	68	63	66	68
	最低	49	56	59	63	56	50	49	65	66	63	62	62	49
	平均	53	59	62	64	58	51	53	66	67	66	63	64	60
▽ 蒸発残留物	最高	109	99	102	117	89	47	70	108	106	43	113	114	117
	最低	100	82	97	111	65	45	55	89	104	38	109	105	38
	平均	105	91	100	114	77	46	63	99	105	41	111	110	88
▽ 鉄イオン	最高	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	最低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00