

令和3年度 有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の検査結果

浄水場	分類	目標値	採水日		
			R3/5/17	R3/8/2	R3/11/15
西谷浄水場	水道水	PFOS及びPFOAの 合算で50ng/L (暫定)	定量下限値未満 (5 ng/L未満)	定量下限値未満 (5 ng/L未満)	定量下限値未満 (5 ng/L未満)
	原水				
小雀浄水場	水道水				
	原水				
川井浄水場	水道水				
	原水				

定量下限値とは、横浜市水道局が正確に測定できる最小の濃度のことです。