




Lắp đặt giàn giáo không đúng cách tai nạn ngã của công nhân






















Công nhân A bị chấn thương lưng nghiêm trọng và gãy xương nén cột sống.

Các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn này

Tôi đã quyết định áp dụng một phương pháp làm việc bất ngờ.

Đã là giàn giáo thì đứng lên cũng không sao

Khi phát sinh công việc không nằm trong kế hoạch ban đầu, người lao động tự mình đưa ra quyết định mà không tham khảo ý kiến của người giám sát.

Các tấm ván giàn giáo quá hẹp nên không thể dùng làm lối đi hoặc sàn làm việc.

chiều rộng 30cm

Có được di chuyển giàn giáo không nhỉ?

Công nhân A chưa được đào tạo chuyên ngành lắp ráp giàn giáo.

Giàn giáo không được cố định chắc chắn.

Chỉ là leo lên thôi

Các biện pháp cần thực hiện

Không được thực hiện công việc ngoài kế hoạch!

Nếu bạn có kế hoạch thay đổi phương pháp thi công, hãy nhớ kiểm tra trước với người giám sát công trình hoặc quản đốc.




Chỉ những công nhân được đào tạo chuyên nghiệp mới được phép lắp đặt giàn giáo.

Công nhân được đào tạo chuyên biệt



Nếu sử dụng ván giàn giáo làm lối đi, chúng phải được cố định chắc chắn.



Khi tạo lối đi, người ta lắp đặt các tấm ván giàn giáo có hình dạng và kích thước phù hợp.

ĐƯỢC RỒI!



Nếu độ cao từ 2m trở lên, hãy sử dụng thiết bị chống rơi.

● Lắp đặt thiết bị nâng hạ (Điều 526 của 安衛則)

Khi làm việc ở độ cao trên 1,5m, phải có thiết bị bảo hộ để leo lên và xuống an toàn.



● Thang gấp (Điều 528 của 安衛則)

Không được sử dụng thang xếp nếu không đáp ứng các điều kiện sau

- ① Cấu trúc phải chắc chắn
- ② Vật liệu phải không bị hư hỏng hoặc ăn mòn đáng kể
- ③ Góc giữa các chân và mặt phẳng ngang phải là 75 độ hoặc nhỏ hơn, và các loại có thể gấp lại phải được trang bị các phụ kiện kim loại để đảm bảo giữ nguyên góc này.
- ④ Ghế bậc thang phải có diện tích đủ để thực hiện công việc một cách an toàn.
- ⑤ Vị trí đặt phải nằm ngang và nhô ra ít nhất 60 cm (nếu đặt thẳng đứng).



● Lối đi (Điều 540 của 安衛則)

- ① Chủ sử dụng lao động phải cung cấp các lối đi an toàn cho người lao động sử dụng tại các khu vực dẫn đến và bên trong nơi làm việc, và phải duy trì chúng trong tình trạng hoạt động tốt mọi lúc.
- ② Để duy trì các lối đi này, chủ sử dụng lao động phải đặt biển báo chỉ rõ đó là lối đi.



● Sàn nơi làm việc (Điều 544 của 安衛則)

- ① Chủ sử dụng lao động phải đảm bảo sàn nhà nơi làm việc không có các mối nguy hiểm như vấp ngã và trượt chân, đồng thời phải duy trì chúng trong điều kiện an toàn.

● Lắp ráp giàn giáo (Điều 36 của 安衛則)

- ① Nội dung về trình độ chuyên môn để lắp ráp giàn giáo

Việc lắp ráp giàn giáo phải được thực hiện bởi nhân viên đã được "đào tạo chuyên môn" bất kể độ cao.

Tuy nhiên, điều này không bao gồm các công việc phụ trợ trên giàn giáo, chẳng hạn như vận chuyển và sắp xếp vật liệu trên mặt đất hoặc trên sàn cứng.

